



PRÍVOD STUDENEJ VODY

- ZK40-ZPATNÁ KLAPKA IVAR.DN40
- VK15-KOHUT VYPUSTACÍ DN 15
- PV20-VENTIL POISTNÝ ZAVITOVÝ DN20
- T-TLAKOMER
- AOV 10-AUTOMATICKÝ ODVZ. VENTIL

- 2KS
- 12KS
- 2KS
- 3KS

LEGENDA-ZARIADENIA

- 1.TEPELNÉ ČERPADLO DIMPEX LA 60 TU MAXIMÁLNY TEPELNÝ VÝKON 95 kW MAX. VZT PRIETOK 14000 M3/H PRIETOK VYKUROVACIEHO MEDIA 10,4 M3/H TLAKOVÁ STRATA TEPOVODNEHO VÝMENIKA 8300 PA.HMOTNOSŤ 915 KG.ROZMIERY-1900*2300*1000.
- 2.AKUMULAČNÁ NADOBA REFLEX STORATHERM HEAD HF 1000/R.4.PRIČUBY DN63
- 3.TLAKOVÁ EXPAZNÁ NADOBA OBJEM 50 L.DODÁVA FIRMA REFLEX.ILAKOVÉ PARAMETRA VÍD TECHNICÁ SPRÁV.
- 4.OBEHOVÉ TEPOVODNÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGMA 3 40-60 F/N/ PARAMETRE 230V,50 HZ,143 W
- 5.ROZDELOVAČ S 2.VÝVODMI.PRÍVOD DN65,VÝVODY DN 40,DN25. TYP ROZDELOVÁČA VICTAULIC.DODÁVA MEIBES
- 6.PRÍRUBOVÁ ČERPACIA SKUPINA MEIBES FL-UK.DN 40.VRÁTANE ČERPADLA MAGMA 3 40-100 F/N/ PARAMETRE 230 V,50HZ,345 V.
- 7.ZAVITOVÁ ČERPACIA SKUPINA MEIBES V-MK DN 32.VSTAVANÉ ČERPADLO GRUNDFOS ALPHA 2 32-60,230V,50 HZ,260W.
- 8.NÍZKOTEPLOTNÝ VÝMENNÍK NT 200.DODÁVKA TECHNOLOGIE-BAZÉN PRE DOSPELÝCH
- 9.NÍZKOTEPLOTNÝ VÝMENNÍK NT 20.DODÁVKA TECHNOLOGIE-DĚTSKÝ BAZÉN
- 10.TLAKOVÁ EXPAZNÁ NADOBA OBJEM 50 L.DODÁVA FIRMA REFLEX.ILAKOVÉ PARAMETRA VÍD TECHNICÁ SPRÁV
- 11.MALÁ ÚPRAVA VODY MB-07.KOTLE SI-AI ZLIATINY.DODÁVA EZV PREŠOV
- 12.ZARIADENIE PRA AUTOMATICKÉ DOPLNANIE VODY DO SYSTÉMU UK REFLEX FILCONTROL

LEGENDA-ARMATURY

- GK15-GULOVÝ KOHUT DN15 IVAR
- GK25-GULOVÝ KOHUT DN25 IVAR
- GK40-GULOVÝ KOHUT DN40 IVAR
- GK50-GULOVÝ KOHUT DN50 IVAR
- GK65-GULOVÝ KOHUT DN65 IVAR
- F40-FILTER ZAVITOVÝ DN 40.IVAR

Zodp.projektant		ING.J.TOMKO	
Kresil			
Kontroloval			
DŽP		MUDCU	
Investor.MESTO KEŽMAROK.HLAVNÉ NÁMESTIE č.1.KEŽMAROK		Formát	
Názov a miesto stavby		Dátum	
PRESTAVBA A STAVEBNÁ ÚPRAVA-LETNÉ KUPALISKO-KEŽMAROK		Účel	
Miesto stavby.Miesto KEŽMAROK.parc.číslo 21483,2149,2151,2142/1		Číslo zákazky	
SO ÚPRAVA A OBNOVA.JESTV.BEŽENÚ.TECHNOLÓGIA A OHREVI.BAŽENOVCEI.VODY		Archívne číslo	
Dobah výkresu		Mierka:	
SCHÉMA ZAPŮJENIA		1:50	
		T-03	

