

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo:OU-MI-OSZP-2014/011182-4

Michalovce, 25.09. 2014



Rozhodnutie

Toto rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňa: 30.10.2014

Michalovce dňa: 5.11.2014

Podpis: _____



Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel na základe žiadosti stavebníka: SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2 a výsledkov vykonaného konania v súlade s ustanovením § 26 vodného zákona č. 364/2004 Z. z., § 60 – 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Žiadateľovi: SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

p o v o l u j e u s k u t o č n e n i e

vodnej stavby SO 02 Stavidlo č. 2 Ižkovce v rámci stavby „Obnova vodného režimu v lokalitách Ižkovce a Vojčiansky kanál“ na parcele E-KN 594 v k.ú. Ižkovce.

Povolenie sa vzťahuje na nasledovný rozsah stavby:

SO 02 Stavidlo č. 2 Ižkovce

Je situované na jestvujúcom hrádzovom a cestnom priepuste v kanáli, kde bude obojstranný prietok. Bude slúžiť na spomaľovanie odtoku jarných vôd, vzdúvanie hladiny podzemnej vody a vytvárania mokradí v okolí kanála ako vhodného životného prostredia pre rozmnožovanie vtákov počas liahnutia a rastu vtákov v povodí priepustu.

Jestvujúci priepust DN 800 je toho času nefunkčný, zasypáný pieskom. V rámci prípravy územia stavby bude priepust vyčistený.

v miestnom odvodňovacom kanáli /Ižkovský kanál/ v lokalite Pohola nad cestou III/5541, k.ú. Ižkovce.

Stavidlo je situované v kanáli, kde bude obojsmerný prietok. Konštrukcia objektu stavidla je členená na nátokovú (výtokovú) časť s prahom, vlastné stavidlo, jestvujúcu rúru priepustu a znovu na nátokovú (výtokovú) časť s prahom. Múr č. 1 je celý nový, múr č. 2 (vlastné stavidlo) sa zachová jestvujúca betónová konštrukcia pôvodného stavidla, ktorá sa zosilní novým betónom.

Prahy sú z prostého betónu. Opevnenie dna a svahov medzi prahom a stavidlom bude z polovegetačných tvárnic.

Navrhnutý hradiaci prvok stavidla- vretenový uzáver EROX DN 800.

Pod múrom č. 1 je šírka dna kanála 2 m, sklon svahov 1:3.

Nad múrom č. 2 je dno úpravy kanála 1,2 m, sklon svahov 1:1,15.

- kóta dna stavidla 98,20 m n.m.
- úroveň vzdutia 99,80 m n.m.

Plocha zjari zavodnenej depresie:

- pri úrovni vzdutia 99,80 20,79 ha
- pri úrovni vzdutia 98,5 17,57 ha

Stavidlom ovplyvnený objem depresie:

- pri úrovni vzdutia 99,80 197 362 m³
- pri úrovni vzdutia 98,5 43 626 m³

Výkopy budú realizované po odhumusovaní svahov koryta kanála a pláne na obidvoch stranách priepustu. Zásah do koryta sa minimalizuje tak, že sa urobí v navrhovanej dĺžke pred a pod stavidlom prechod z terajšieho stavu na projektovaný. Projektovaný profil koryta je rozmerovo navrhnutý tak, aby bol širší ako profil priepustu.

Svahy- návodný aj vzdušný sa zahumusujú a osejú trávou. Zvyšná zemina bude rozprestretá do stratená v okolí stavidla.

Povolenie na užívanie sa vzťahuje na nasledovný rozsah stavby:

A/ Podmienky užívania stavby:

1. Objekty vodnej stavby budú realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Hydroprojekt s.r.o., Košice, zodp. projektant Ing. Ján Osif, číslo zák. 08/12, dátum, arch. Č. 276 09/2013.
2. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľ ako aj stavebný dozor budú určený výberovým konaním.
3. Pri realizácii stavebných prác budú vykonané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
4. Počas výstavby dodržiavať hygienické, požiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods. písm. h) stavebného zákona. V oznámení bude uvedený aj realizátor stavby a stavebný dozor.
6. Stavba bude dokončená najneskôr do 12/2017.
7. Pokiaľ počas výstavby dôjde k zmenám oproti schválenej projektovej dokumentácii, vydanému stavebnému povoleniu, tieto je potrebné prerokovať s tunajším úradom.
8. Pri výstavbe budú dodržané príslušné bezpečnostné predpisy. Otvorené výkopy budú označené, osvetlené a budú vykonané opatrenia proti náhodnému spadnutiu osôb.
9. Pokiaľ podľa výstavby dôjde k škodám na cudzom majetku, tieto budú uhradené v zmysle platných predpisov a ust. Obchodného a Občianskeho zákonníka.
10. Pred zahájením stavebných prác požiadať správcov podzemných vedení o vytýčenie trás nimi spravovaných zariadení a zaistiť ich ochranu.
11. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
12. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43f stavebného zákona.
13. Pri stavbe budú dodržané ust. §43d stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
14. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3 stavebného zákona.
15. Dodržať podmienky SEPS, a.s. uvedené v stanovisku č. PS/2014/014250 zo dňa 18.9.2014:

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov- dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,
 - výkopovú zeminu skladovať mimo ochranného pásma vedenia,
 - všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných STN,
 - pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme,
 - počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť,
 - práce v ochrannom pásme vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 124/2006 Z.z., Vyhlášky č. 147/2013 Zb., noriem STNEN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 20000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem,
 - oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, a.s.
16. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku VVS, a.s. Košice č. 27 132/2014/ o/ÚVR zo dňa 19.3.2014:
- rešpektovať objekty VVS, a.s. v zmysle platných STN
 - pred realizáciou na základe objednávky požiadať o vytýčenie vodohospodárskych zariadení v teréne. Presnejšiu polohu vodovodných potrubí pre potreba zamerania v teréne na základe objednávky vytýči VVS, a.s. Závod Michalovce,
 - dodržať ochranné pásma vodohospodárskych zariadení v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z..
17. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p. OZ Košice č- CZ 4118/2038-49210/13 zo dňa 27.2.2013:
- riečny materiál je majetkom štátu, preto nakladanie s vyťaženým riečnym materiálom musí byť vopred prerokované a dohodnuté so správcom toku. Za predpokladu, že materiál bude uložený na terén, je nutné dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 188/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov o aplikácii čistiarenskeho kalu a dnových sedimentov do pôdy,
 - nutné výrubu drevitého porastu v dotyku s vodným tokom (kanálom) vyvolané výstavbou vopred odsúhlasiť osobitnou žiadosťou s SVP, š.p., OZ Košice,
 - pre prevádzku stavidiel je potrebné spracovať manipulačný poriadok, ktorý správca vodného toku odsúhlasiť a orgán štátnej vodnej správy schváli. Súčasťou manipulačného poriadku musia byť aj podmienky manipulácie s hrádzovými priepustami po dohode s operatívnym správcom,
 - začatie prác oznámiť Správe povodia Laborca Michalovce a Správe povodia Bodrogu v Trebišove minimálne 14 dní vopred za účelom určenia dozoru zo strany SVP, š.p., ktorý môže počas realizácie stavby predkladať doplňujúce požiadavky,
 - ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Košice a predložiť porealizačné a výškopisné a polohopisné zameranie objektov v dotyku s tokmi,

s určením riečneho kilometra podľa platnej kilometráže tokov. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v elektronickej podobe,

- prípadné záber y pozemkov v správe SVP, š.p., OZ Košice majetkoprávne vysporiadať v spolupráci s odborom správy majetku OZ Košice.

18. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SPP- distribúcia a.s. č. TD0104/MI/VI/2014 zo dňa 28.2.2014:

- pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenských sietí,
- pri predpokladanom stretnutí a pri križovaní plynovodných rozvodov vykonať ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sietí je ich možné zasypať iba so súhlasom SPP,
- pri práci ch dodržiavať STN 73 6005, TPP 02 01, TPP 02 02, §79 a § 80 energetického zákona č. 251/2012 Z.z. (Ochranné a bezpečnostné pásma),
- v prípade poškodenia izolácie na plynovodnom potrubí, bezodkladne informovať pracovníkov SPP-D, LC Michalovce, aby sa predišlo nožnej korózii plyn. Rozvodov, úniku plynu a prípadnému výbuchu ZP.
- v zmysle energetického zákona č. 251/2012 Z.z. výkopy v ochrannom pásme plynovodu je možné realizovať len ručne, nie kopacím mechanizmom,
- dodržať ochranné pásmo plynovodu v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.,
- dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia plynovodu,
- dodržať Priestorovú normu STN 73 6005
- technickým dozorom zabezpečovať priebežnú kontrolu všetkých náležitostí, ktoré budú prebiehať počas výstavby,
- vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete. Pri prácach v ochrannom pásme a ku každému výkopu, pri ktorom dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok, pred zasypáním prizvať pracovníkov SPP- distribúcia a.s. na kontrolu stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy,
- dodržať pravidlá pre externé subjekty vykonávajúce zemné práce v ochranných pásmach plynárenských zariadení.

19. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku ST, a.s. č. 14-6855719-MI zo dňa 17.2.2014:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- v káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou,
- údaje o technickom zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní,
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby,
- pred začatím zemných prác zabezpečiť vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrch terénu,
- preukázateľne oboznámiť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozorniť zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozorniť zamestnancov, aby pri prácach v mieste výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,

- zhutniť zeminu pod káblami pred zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia,
 - overiť výškové uloženia zariadenia ručnými sondami,
 - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia vypracovať projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne,
 - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete,
 - nezriaďovať skládky materiálu a stavebné dvory počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
20. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SC KSK č. IU-2014/856-2 zo dňa 24.3.2014:
- stavebné úpravy nebudú zasahovať do cestného telesa cesty III/55227, ale budú prebiehať v dotyku s cestným telesom,
 - zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty III/55227, ani v priekope, každé znečistenie vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ stavby na vlastné náklady,
 - v prípade poškodenia telesa cesty stavebník zabezpečí opravu cesty na vlastné náklady, na základe PD stavby spracovanej oprávnenou osobou, ktorú je nutné predložiť vlastníkovi a správcovi cesty na posúdenie,
 - stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese dotknutej cesty a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác.
21. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení KSK, OD č. 2925/2014/OD-12117 zo dňa 17.4.2014:
- práce na stavbe realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu telesa cesty III/55227 a k narušeniu jej stability,
 - v prípade poškodenia telesa cesty e zhotoviteľ povinný zabezpečiť opravu cesty na základe PD spätnej úpravy spracovanej oprávnenou osobou, po predchádzajúcom odsúhlasení správcom cesty na vlastné náklady,
 - zeminu a iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, ani v priekope, každé znečistenie vozovky počas realizácie prác, aj počas prevádzky ihneď odstrániť,
 - po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva,
 - zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese cesty III/55227 a za bezpečnosť cestnej premávky počas stavebných prác,
22. Z hľadiska záujmov štátnej správy odpadového hospodárstva je potrebné dodržať nasledovné podmienky:
- so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve t.j. dodržiavať ust. § 18 a 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.,
 - pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ust. § 40c zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Je potrebné pred začatím stavebných prác zmluve zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií resp. následne zneškodnenie daných odpadov prostredníctvom oprávnenej organizácie len na oprávnenom zariadení,
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas realizácie stavby a počas prevádzky stavby je nutné dodržať § 40 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel,

- v zmysle ust. §1 ods. 2 písm. j) zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykonaný počas stavebných prác, ak je iste, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.
- 23. Ku kolaudácii stavby budú doložené výsledky predpísaných skúšok, certifikáty, atesty a osvedčenia od použitých materiálov a výrobkov ako aj ostatné náležitosti v súlade s vyhláškou MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti o povolenie užívania stavby investor doloží aj zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, prevádzkový a manipulačný poriadok novovybudovaných vodnej stavby.
- 24. Spolu so žiadosťou o povolenie na užívanie vodnej stavby stavebník požiada aj o povolenie na osobitné užívanie vôd ku ktorému doloží stanovisko všetkých dotknutých orgánov, organizácií ako aj užívateľov dotknutých pozemkov.

B/ Majetkoprávne záležitosti

Stavba bude realizovaná na parcele E-KN 594 v k.ú. Ižkovce. Dotknutá parcela je vlastníctvom obce Ižkovce. Stavebník má s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu do 31.12.2038.

C/ Všeobecné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt vodnej stavby spracovaný Hydroprojekt s.r.o., Košice, zodp. projektant Ing. Ján Osif, číslo zák. 08/12, dátum, arch. Č. 276 09/2013.
2. Toto rozhodnutie o povolení výstavby vodných stavieb stráca platnosť, pokiaľ sa s výstavbou nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.
3. Toto rozhodnutie nezbavuje investora zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
4. Správny poplatok bol stanovený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení, položka č. 60 písm. g) sadzobníka, zaplatený vo forme kolkových známok vo výške 100 €.

Odôvodnenie

Stavebník- SOS/BirdLife Slovensko, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2 , listom doručeným na tunajší úrad dňa 27.8.2014 požiadal o stavebné povolenie pre objekty vodnej SO 02 Stavidlo č. 2 Ižkovce navrhovanej v rámci stavby „Obnova vodného režimu v lokalitách Ižkovce a Vojčiansky kanál“ na parcele E-KN 594 v k.ú. Ižkovce.

Listom č. OU-MI-OSZP-2014/011182-2 zo dňa 14.8.2014 tunajší úrad oznámil začatie konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 22.9.2014. V oznámení o začatí konania boli účastníci konania a zúčastnené osoby upovedomené, že svoje pripomienky a stanoviská k vydaniu stavebného povolenia môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní alebo do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne pripomienky a stanoviská brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia.

Podmienky uvedené vo vyjadreniach SVP, š.p., OZ Košice boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

K žiadosti o povolenie na užívanie vodnej stavby žiadateľ priložil:

- Projektová dokumentácia vodnej stavby
- Nájomná zmluva s obcou Ižkovce
- Kópia z mapy určeného operátu
- Výpis z LV č. 1
- Záväzné stanovisko obce Ižkovce zo dňa 23.4.2014
- Upustenie od územného konania vydané obcou Vojany pod č. 2014/489/UPUST zo dňa 29.5.2014
- Vyjadrenie Hydromeliorácií, š.p. Bratislava č. 3801-2/120/2013 zo dňa 20.11.2013
- Stanovisko OR PZ Michalovce . ORPZ-MI-ODII-27-013/2014 zo dňa 24.3.2014
- Stanovisko SVP, š.p. OZ Košice č- CZ 4118/2038-49210/13 zo dňa 27.2.2013
- Stanovisko VVS, a.s. Košice č. 27 132/2014/ o/ÚVR zo dňa 19.3.2014
- Stanovisko VSD, a.s., č. E2/JS/2014 zo dňa 13.3.2014
- Stanovisko SEPS, a.s., č. PS/2014/014250 zo dňa 18.9.2014
- Stanovisko Orange Slovensko a.s. č. KE- 198/2014 zo dňa 25.2.2014
- Vyjadrenie SPP- distribúcia a.s. č. TD0104/MI/VI/2014 zo dňa 28.2.2014
- Vyjadrenie KSK , OD č. 2925/2014OD-12117 zo dňa 17.4.2014
- Vyjadrenie ST a.s. č. 14-6855719-MI
- Správny poplatok 100 € /kolkové známky/

Podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p. OZ Košice č. 9696/2014/49230-Pe zo dňa 19.5.2014 sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Zástupcovia Hydromeliorácií dali na ústnom pojednávaní písomné stanovisko: K vydaniu stavebného povolenia nemáme pripomienky z dôvodu, že stavítka na parcele EKN 594 sa nedotýka zariadenia v správe HM, š.p., Bratislava.

Miestnym zisťovaním neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by znamenali ohrozenie zdravia, bezpečnosti a riadneho užívania stavby, záujmov štátnej vodnej správy a iných záujmov a práv.

Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to vo výrokovej časti tohto rozhodnutia uvedené.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce. Rozhodnutie nemožno preskúmať súdom. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.




Ing. Marián ZOLOVČÍK
vedúci odboru