STLP St260/60 l=6m + TYČ JP20 l=2m

JP20 l=2m

PRIVARIŤ A UTESNIŤ

DOBETÓNOVAŤ PO OSADENÍ STOŽIARA

SP1 DREVENÝ KLIN

300

O.T.

50

200

2xSS

1 150

BETÓNOVÁ RÚRA Ø200mm

BETÓNOVÁ ZMES TR.II

FeZn Ø10mm

500

500

500

VÝKOP:800x800x1200mm
VÝKOP:0,8m3
BETÓNÁŽ:0,25m3

NHXMH-J 1x25 - SPOJIŤ S JESTVUJÚCIM POSPÁJANÍM

MERNÝ OBJEKT

šachta

ČERPACIA STANICA

M-Č1

M-Č2

PODORYS ČOV NA KÓTE +2,900

LEGENDA NÁDRŽÍ

AN – Aktivačná nádrž
DN – Dosadzovacia nádrž
ČS – Čerpacia stanica POV
KJ=SUN – Kalojem = stabilizačná a uskladňovacia nádrž pk

KANALIZAČNÁ ŠACHTA (VV do merného objektu)

TERCIÁRNY STUPEŇ DOČISTENIA OV

KANALIZAČNÁ ŠACHTA (OV do čerpacej stanice)

STLP St260/60 l=6m + TYČ JP20 l=2m

SP1+2xSS

UZEMŇOVACÍ BOD DEHN TYPU M 478 011

PRIPOJIŤ ZÁKLADOVÚ DOSKU

2xSS

R-DT2

Základová doska (v pôdorysnom pohľade)

PJ 0201
PJ 0202

NHXMH-J 1x25

PJ 0101
PJ 0102

NHXMH-J 1x25 - SPOJIŤ S JESTVUJÚCIM POSPÁJANÍM

M-M1

DN

AN

AN

DN

BIOLOGICKÁ LINKA 500EO

KJ=SUN

2xSS

UZEMŇOVACÍ BOD DEHN TYPU M 478 011

PRIPOJIŤ ZÁKLADOVÚ DOSKU

PRIPOJIŤ KJ=SUN NÁDRŽ

NHXMH-J 1x25

Existujúca nádrž

FeZnØ10mm - KÁBLOVEJ RYHE 35x70cm

FeZnØ10mm - KÁBLOVEJ RYHE 35x70cm

Existujúca prevádzková budova

2xSS

EP - JESTVUJÚCA

M-D1

D2

D1

DÚCHADLO 2
REZERVA - NEZAPOJENÉ

DÚCHADLO 1

WC

VEĽÍN (obsluha)

DOCHAREŇ

R-DT1

Prevádzková budova
(bez zmeny)

EP - JESTVUJÚCA

DOPLNENIE OCHRANNÉHO POSPÁJANIA DO ROZVODNICE EP

FeZnØ10mm - NOVÉ OBJEKTY - R-DT2, KJ=SUN
NHXMH-J 1x25mm² - DUCHADLO
NHXMH-J 1x25mm² - R-DT1

AUTOR	ING. NEMEC	
ZODP.PROJEKTANT	CERVA	
VYPRACOVAL	CERVA	
INVESTOR	OBEC VEĽKÉ ZLIEVCE	
Č. OSVEČENIA	044/3/2012 EZ - P - E1.1 - A, B	

STAVBA: REKONŠTRUKCIA ČOV VEĽKÉ ZLIEVCE

OBJEKT: SO 01 - STAVEBNÁ ČASŤ ČOV - OCHRANNÉ POSPÁJANIE, UZEMNENIE A BLESKOZVOD

OBSAH: SITUÁCIA - OCHRANNÉ POSPÁJANIE A UZEMNENIE

prokom projekčná kancelária
POPRAD
UL.Levočská 866, TEL./FAX:052/7893471

ELEKTRO

FORMÁT	2A4
DÁTUM	12.2016
STUPEŇ	PROJEKT
MIERKA	Č.VÝKRESU
1:100	501