



LEGENDA	
<div>1620°C</div>	ČÍSLO MIESTNOSTI
	VNÚTORNÁ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
OV8	OVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
HERZ3000	PRIPÁJACÍ DIEL PRE 2–RÚRKOVÉ SÚSTAVY S MOŽNOSŤOU PREDNASTAVENIA DN15
VS15	REGULAČNÝ ROHOVÝ VENTIL DO SPIATOČKY, HERZ RL–5 DN15 /3924/
VUA40	ROHOVÝ ŠTVORCESTNÝ VENTIL VUA–40 PRE 2–RÚRKOVÉ VYKUROVACIE SÚSTAVY S PREDNASTAVITELNÝM TERMOSTATICKÝM ZVRŠKOM TS–98–V DN15
LEGENDA ROZVODOV	
	PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVANEJ VODY – PLASTHLINÍKOVÉ
	VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVANEJ VODY – PLASTHLINÍKOVÉ

LEGENDA MIESTNOSTÍ		
ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
H.2-01	CHODBA	15,53
H.2-02	ČAJOVÁ KUCHYŇA	6,71
H.2-03	KANCELÁRIA	4,96
H.2-04	ZASADAČKA	13,04
H.2-05	UMÝVADLO MUŽI	0,76
H.2-06	WC MUŽI	1,35
H.2-07	UMÝVADLO ŽENY	0,76
H.2-08	WC ŽENY	1,35
H.2-09	KANCELÁRIA	10,86
H.2-10	ARCHÍV	10,86
H.2-11	POVALA	24,07
ÚŽITKOVÁ PLOCHA		87,84 m ²
LEGENDA VYKUROVACIEHO ZARIADENIA		
 OV8	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO S OVZDUŠŇAVACÍM VENTILOM /KORADO RADIK VK/	
 OV8	RÚRKOVÉ VYKUROVACIE TELESO /KORADO KORALUX KLM/	
H.1.01	ČÍSLO VYKUROVACIEHO ZARIADENIA	
<div>21VK-600/500 — VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESAPREVEDENIE</div> <div>DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESAPREVEDENIE</div>		
<div>KLM-750/1820 — VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESAPREVEDENIE</div> <div>DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESAPREVEDENIE</div>		
POZNÁMKY		
<p>ROZVOD ÚK JE NAVRHNUTÝ Z VIACVRSTVOVÝCH PLASTHLINÍKOVÝCH (PE/AL/PE) POTRUBÍ OPATRENÝCH TEPELNOU IZOLÁCIOU A VEDENÝCH V PODLAHÁCH (V TEPELNEJ IZOLÁCII, KTORÚ TVORÝ POLYSTYRÉN HR. 120 MM) ALT. V STENE.</p> <p>VEDENIE POTRUBÍ TREBA PRISPŮSOBIŤ MIESTNYM PODMIENKAM!</p> <p>POUŽITÉ SÚČASTI SYSTÉMU MUSIA BYŤ ODOLNÉ VOČI TEPLONOSNÉMU MÉDIU.</p> <p>ODVZDUŠNENIE SYSTÉMU ÚK SA VYKONÁ POMOCOU OVZDUŠŇOVACÍCH VENTILOV NA NAJVYŠŠÍCH MIESTACH. KOTOL JE OPATRENÝ POISTNÝM VENTILOM A DOPLNKOVOU TLAKOVOU EXPANZNOU NÁDOBOU O OBJEME V = 35,0 L.</p> <p>NA VSTUPNOM A VÝSTUPNOM POTRUBÍ ÚK BUDE ZRIADENÝ UZÁVER S VYPÚŠŤACÍM VENTILOM, RESP. NA VRATNOM POTRUBÍ FILTER.</p> <p>SYSTÉM TREBA NAPLNÍŤ UPRAVENOU (ZMÄKČENOU) VODOU V ZMYSLE STN 07 7401.</p> <p>MERANIE A REGULÁCIA NIE JE SÚČASŤOU TEJTO PD.</p> <p>PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NENAHRAĐZA PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY!</p>		

SO–02 – PREVÄDZKOVÁ BUDOVA (NOVÝ STAV)

HL.PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	MODULUS S.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ STREDA modulusds@mail.t-com.sk, 9 031/552 74-71	
Ing.Molnár L.	Ing.arch.Molnár Z.	Ing.Vargaová Anikó		
INVESTOR: VÉGH MUKILÁŠ – SHR, ĽARAD 33				
MIESTO STAVBY: BALŇ				
STAVBA: SKLADOVANIE A TRIEDENIE ZELENINY			FORMÁT:	2 x A4
			DÁTUM:	07/2015
DRUH PROJEKTU: ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			ÚČEL:	SP
PREDMET VÝKRESU: PÔDORYS 2.NP			MIERKA: 1:100 KÓTOVANÉ: mm	ÚK-2

Projektant nenesie ťiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta !!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 618/2003 Z.z.