



PODORYS 2. N.P. :
M 1 : 50

LEGENDA MIESTNOSTI :

M.č.	Miestnosť	Prostredie podľa STN 33 2000 - 5 - 51	Osvetlenie podľa STN EN 12464 - 1
H2.01	Chodba	AB5	200 lx
H2.02	Čajová kuchyňa	AB5	200 lx
H2.03	Kancelária	AB5	500 lx
H2.04	Zasadačka	AB5	500 lx
H2.05	Umyváreň muži	AB5	200 lx
H2.06	WC muži	AB5	200 lx
H2.07	Umyváreň ženy	AB5	200 lx
H2.08	WC ženy	AB5	200 lx
H2.09	Kancelária	AB5	500 lx
H2.10	Archív	AB5	200 lx

POZNÁMKA

Legenda a poznámky : pozri výkres E3

Napäťová sústava : 3 + PEN, 3 x 230 / 400 V, str. 50 Hz, TN-C
3 + N + PE, 3 x 230 / 400 V, str. 50 Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom :
Samočinným odpojením napájania podľa STN 332000 - 4-41, čl.412, 413

SO - 02 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA				
HLAVNÝ PROJEKTANT :		ZODP. PROJEKTANT :	KRESLIL :	Ing. RÁSÓ Eduard AUTORIZOVANÝ <i>PROJEKTANT</i> Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, inžinierske stavby 929 01 POVODA 178
Ing.Molnár Ľudovít		Ing.. RÁSÓ EDUARD	Ing.. RÁSÓ EDUARD	
INVESTOR :		Végh Mikuláš - SHR, Nárad č.33		
SKLADOVANIE A TRIEDENIE ZELENINY				
MIESTO STAVBY :		Baloň č.p.2146 / 6		
ELEKTROINŠTALÁCIA 2. N.P.				
FORMÁT :			2 x A4	
DÁTUM :			IX.15	
ÚČEL :			P.S.K.	
ARCH. ČÍSLO :			20150811	
ARCH. ČÍSLO :			KÓTOVANÉ :	
E2			M 1:50	