

LEGENDA:

Trasovač s vnútrí potrubie vykurovacej vody
Trasovač s vnútrí vnútrí vnútrí a vnútrí potrubie vnútrí
Izolácia - na koncoch
Izolácia - stykovaní

KONG 33 X 6,56
KONG 33 X 6,56 — TYP VYKUROVACIEHO TELESA
A1 X 2,00 — RIEG-KEVEL 5 PRIEMERCHNOM – 2KS5 – (MATOVANÉ) – PRIAME PRÍPEL – TERMOKLAVICA
Lenta 4 2,00 — PRIPOJOVACIE REGULAČNÉ SKRUTKOVANÉ – 2KS5 – (MATOVANÉ) – PRIAME PRÍPEJNE

TYP VYKUROVACIEHO TELESA
STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA (dm)
STAVEBNÁ ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESA (dm)

Stúpajúce a klesajúce zvislé potrubie
Zlomy rozvodov
Spád potrubia
Redukcia potrubia

VZDIALENOSŤ UCHYTENIA OCEĽOVÉHO POTRUBIA mm

Priemer DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Vzdialenosť zábesov (mm)	1400	1600	1850	2150	2500	2650	3000	3500	3800	4200	4500	4800	5000	5500	6400

Názov: REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA V SOŠ VRÁBLE

Druh. proj.:	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE + VZDUCH		
Fáza:	PD(DRS) ÚAP		
Spracoval:	Ing. Ľuboš SLOVEC	Tel.: +421 (0) 770 7620	
Kontroloval:	Ing. Ľuboš SLOVEC	Tel.: +421 (0) 770 7620	Stredný stupeň:
Zodpovedný proj.:	Ing. Ľuboš SLOVEC	Tel.: +421 (0) 770 7620	Stredný stupeň:
Investor:	OKRESNÝ ÚR n.o., Nowackiewicz 225, 941 35 Nitra		Dupeň PD: DP
Miesto stavby:	SOŠ, ul. 1. Mája 500, 952 01 VRÁBLE		UK – 01
Dátum: 06/2015	Č.Z.42	Mierka: 1:100	Formát: A4