

Verejný obstarávateľ: Obec Lokca, Lokca 3, 029 51 Lokca, IČO: 00314625

Predmet zákazky: Hasičská zbrojnica Lokca - I. etapa

Uchádzačom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Podlimitná zákazka uverejnená vo VVO č. 17/2017– 24.01.2017, pod.č. 1011– WYP

Na základe žiadosti o vysvetlenie uchádzača podávame vysvetlenie v súlade s §114 ods.8 Zákona o Verejnom obstarávaní, (čl.11, bod 11.2. SP) na predmet zákazky: „**Hasičská zbrojnica Lokca - I. etapa**“.

Otázka č.1:

- *Vo výkaze výmer SO 01 Zbrojnica , položka č. 98 je uvedený Kontaktný zatepl'ovací systém hr. 50-300 mm. Žiadame verejného obstarávateľa o presné doplnenie skladby zatepl'ovacieho systému a technologický postup výstavby pre túto položku.*

➤ Odpoveď k otázke č.1:

Jedná sa o štandardný zatepl'ovací systém - jedinou zvláštnosťou je premenlivá hrúbka izolantu podľa polohy / vid'. rez C-C/ výkres A11. Premennivá hrúbka bude dosiahnutá brúsením izolantu do potrebného sklonu. Skladba - lepiaci tmel, izolant, lepiaci tmel+sieťka + silikónová omietka. Jedná sa o zateplenie veže na sušenie hadíc.

Otázka č.2:

- *Vo výkaze výmer položka č. 179 a 180 - Zhotovenie izolácie proti ropným látkam – prosíme verejného obstarávateľa o uvedenie čísla výkresu z projektovej dokumentácie, kde sa táto položka nachádza.*

➤ Odpoveď k otázke č.2:

Položka sa nachádza vo Výkrese A13 - MONTÁŽNA JAMA

06.02.2017