

## **PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. MF28916-P1-4**

**Zloženie komisie:**      Predseda: Ing. Gejza Varga  
                                 Členovia: Ing. Martin Fedor

Stavba :                      TELOCVIČŇA PRI ZŠ s MŠ - BOHDANOVCE  
Objekt :                      ELEKTROINŠTALÁCIA  
Miesto stavby:              parc. č. : 357/1; kat. úz. Bohdanovce, okr. Košice - okolie

### **Podklady použité pre vypracovaní protokolu:**

- a) Normy STN 33 2000-5-51, vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z. z
- b) Podklady a požiadavky dodávateľa stavebnej dokumentácie
- c) Požiadavky investora

### **Popis jednotlivých priestorov:**

Predmetom posúdenia sú rôzne vonkajšie vplyvy v miestnostiach novostavby telocvične. Miestnosti telocvične sa budú prevádzkovať ako miestnosti na spoločenské účely, a k tomu prislúchajúce obslužné priestory. Telocvičňa sa prevádzkuje ako objekt s celoročným využitím.

### **Rozhodnutie**

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre objekt nasledovné prostredia:

1. Miestnosti: AA5, AB5, AC1, AD3, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1 (prostredie základné 3.1.1)

V Košiciach 28.10.2016

-----  
podpis predsedu komisie