



LEGENDA:

- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ
⊗ SVIETIDLO LED, STROPNÉ
⊗ SVIETIDLO STROPNÉ
∅ SVIETIDLO NÁSTENNÉ
⊗ NÚDZOVÉ SVIETIDLO S BATERIOU
⊗ NAPÁJACÍ ROZVÁDZAČ
RM1 - NAPÁJACÍ ROZVÁDZAČ ELEKTROINŠTALÁCIE
S... SVIETIDLO
SB... VYFÍNAČ SVETELNÉHO OBVODU

NAPÁŤOVÁ SUSŤAVA:

- 3N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S
3N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S
1N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA

STN 33 2000-4-1:2007

1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
- ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
- ZABRÁNY ALEBO KRYTY
2. OCHRANA PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
- OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE, čl. 411.3.2
3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1

| | | | |
|-----------------------------|---|------------|--------------------|
| PROJEKTANT | ING. FEDOR MARTIN | DÁTUM: | 10/2016 |
| VYPRACOVAL | ING. FEDOR MARTIN | ARCH.Č.: | MF28916-S1-2 |
| INVESTOR | obec Bohdanovce, Bohdanovce 142 | STUPEN PD: | Stavebné povolenie |
| MIESTO | parc. č. : 357/1; kat. úz. Bohdanovce, okr. Košice - okolie | MIERKA: | M1:75 |
| STAVBA: | TELOCVIČNÁ PRI ZŠ s MŠ - BOHDANOVCE | LISTOV | 1 LIST 1 |
| ELEKTROINŠTALÁCIA | | Č. VÝKR: | S1 |
| SVETELNÉ A ZASUVKOVÉ OBVODY | | | |