

Obec Gáň

Hlavná 27, 925 31 Gáň

Tel.: 031/7805115, 0904 514 420, fax: 031/7805116, e-mail: obecgan@obecgan.sk

Zápisnica

o vyhodnotení časti ponúk označených ako „Ostatné“ z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ: Obec Gáň

Postup zadávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska v zmysle § 113 a 114 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ZVO)

Zákazka: **Dom smútku a úprava okolia v obci Gáň**

Vyhlásené: Vestník VO č. 241/2016 - 12.12.2016, zn. 16581 - WYP

Zoznam členov komisie: Ing. Michal Kotman, Ing. Rudolf Radimák, Ladislav Bús

Zoznam všetkých uchádzačov ktorí predložili ponuku:

1. BETONMIX s.r.o. , 925 03 Horné Saliby 758
2. IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
3. AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta

Komisia po otváraní ponúk pristúpila dňa 03.01.2017 k vyhodnoteniu častí ponúk označených ako „Ostatné“ z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a posúdila zloženie zábezpeky.

Komisia konštatuje, že všetky ponuky obsahujú doklad o zložení zábezpeky.

Ponuka uchádzača IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom neobsahuje zoznam stavebného materiálu a zariadení navrhovaných v ponuke s uvedením typu a výrobcu. Ponuka uchádzača AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta neobsahuje potvrdenie prevádzkovateľa skládky odpadu o možnosti likvidácie, alebo spracovania odpadu vzniknutého pri búracích prácach. V zozname stavebného materiálu a zariadení navrhovaných v ponuke s uvedením typu a výrobcu sa nenachádza typ a výrobca svetidla parkového.

Verejný obstarávateľ požiadal uvedených uchádzačov o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 1 ZVO. Žiadosť o vysvetlenie bola zaslaná 5.1.2017.

Uchádzač IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom doručil dňa 10.

1. 2017 zoznam stavebného materiálu a zariadení navrhovaných v ponuke („zoznam“). Z vysvetlenia vyplýva, že uchádzač pri realizácii zákazky by používal silikátovú vonkajšiu omietku. Požiadavkou verejného obstarávateľa na predmet zákazky bolo, že vonkajšie omietky majú byť zo zmesi silikónových. V zozname ďalej uvádza Rohož elektrického vykurovania je od výrobcu MATEC typ Moj 150/1. Podľa technického listu, ktorý je súčasťou ponuky, elektrická rohož MOJ 150/1 má výkon 150 W/m^2 . Požiadavkou verejného obstarávateľa na predmet zákazky bolo, že „v sociálno-hygienickej časti sú navrhnuté elektrické vykurovanie rohože s výkonom 150 W/m^2 v miestnosti 1.02 – zádverie, a s výkonom 100 W/m^2 v miestnostiach 1.03 – WC ZŤP, 1.04 – WC ženy, 1.06 – WC muži.“ Vo vysvetlení ponuky uchádzač uvádza Parkové svetlo od výrobcu AVENIDA, typ F0848813. Podľa technického listu svetidiel od AMI spol. s r.o., Nové Zámky, svetidlo AVENIDA pod kódovým

označením F0848813, je uličné svietidlo s príkonom 2 x 18 W. Požiadavka verejného obstarávateľa na predmet zákazky týkajúcej sa parkového osvetlenia je Parkové svietidlo 21W FLC, L=1m, IP55, 230V.

Uchádzač AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta doručil dňa 9.1.2017 vysvetlenie a doplnenie ponuky. Prílohou doplnenia a vysvetlenia je rámcová dohoda o zneškodňovaní odpadov kategórie O. Ďalej upresňuje konkrétny typ parkového svietidla. Pri realizácii zákazky uchádzač by montoval svietidlá WALL/2 F11608933 1x26W FLC G24d3 rozmery 280x140x85 mm, váha 1,9 kg. Požiadavka verejného obstarávateľa na predmet zákazky týkajúcej sa parkového osvetlenia je Parkové svietidlo 21W FLC, L=1m, IP55, 230V.

Komisia z dôkazových materiálov, ktoré sú súčasťou ponuky zistila, že v ponuke je uvedená fasádna omietka Fascina Top od výrobcu Baunit, spol. s r.o. Táto omietka, ako vyplýva z technického listu je minerálna, vhodná do interiéru ako povrchová úprava vyhladených omietkových systémov na dosiahnutie štruktúrovaného vzhľadu. Omietka so zrnitosťou 2 a 3 mm je vhodná aj ako konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú minerálne omietky, stierky a výstužné vrstvy zateplených fasád.

Požiadavkou verejného obstarávateľa na predmet zákazky bolo, že vonkajšie omietky majú byť zo zmesí silikónových.

Uchádzač BETONMIX s.r.o. , 925 03 Horné Saliby 758, predložil ponuku v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia:

1. IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
2. AVA-stav, s.r.o., Puškinová 700/90, 924 01 Galanta

§ 53 ods. 5 písm. b) ZVO - ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Prítomní členovia komisie neodmietli podpísať zápisnicu a podpísali zápisnicu bez výhrad.

V Gáni, 10.1.2017

Podpisy členov komisie:

Ing. Michal Kotman

Ing. Rudolf Radimák

Ladislav Bús