



Prívádzaný vzduch
Odvádzaný vzduch

- 1.1 Lokálna rekuperačná vetracia jednotka ATREA DUPLEX 850 Inter.
Vzduchový výkon 850 m³/hod (prívod/odvod), vybavená filtrami a obtokom VT.
Kryt jednotky a potrubí vyhotovený z laminovanej DTD.
- 1.2 ATREA fasádna mriežka vertikálna
- 1.3 ATREA fasádna mriežka horizontálna
- 2.1 Lokálna rekuperačná vetracia jednotka KORADO Korasmart 1400.
Vzduchový výkon 70 m³/hod (prívod/odvod), osadená v obvodovej stene
- 2.2 Fasádna mriežka pre Korasmart.

VYPRACOVAL Ing. Heneková	KRESLIL Ing. Heneková	ZODP., PROJ. Ing. Heneková	DeM projekt Pri potoku 1323 913 21 Trenč.Turná
INVESTOR: Obec Považany, Obecný úrad Kríž nad Váhom 187, 916 26 Považany			FORMÁT: 8 A4
NAZOV STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Považany			DÁTUM: 02.2017
1.6 Rekuperácia			STUPEŇ DOK.: ohľadovanie staveb. úprav
NAZOV VÝKRESU: Pôdorys 2.NP			ZÁK. ČÍSLO: 1115-02/2016
			ARCH. ČÍSLO:
			MIERKA: 1:50
			Č.VÝKR. 2