



LEGENDA ZARIADENIA:

P.Č.	TYP ZARIADENIA	POČET KUSOV
1E	STACIONÁRNY PLYNOVÝ KOTOL ETI 100 MAXIMÁLNY TEPELNÝ VÝKON 110 kW	1
2E	STACIONÁRNY PLYNOVÝ KOTOL ATTACK ECO 52 MAXIMÁLNY TEPELNÝ VÝKON 49,9 kW	1
3E	KOTOL NA PEVNÉ PALIVO VIESSMANN VITOLIG 150 MAXIMÁLNY TEPELNÝ VÝKON 60 kW	1
4E	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA, OBJEM 280 LITROV	1
5E	TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA, OBJEM 80 LITROV	1
6E	ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY OVS, OBJEM 1600 LITROV	1
7E	ROZDELOVAČ VYKUROVACEJ VODY	1
8E	ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY	1
9E	ROZDELOVAČ VYKUROVACEJ VODY	1
10E	ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY	1
11E	ŠTVORCESTNÁ ZMIEŠAVACIA ARMATÚRA DUOMIX DN65 SO SERVOPOHONOM	1
12E	PLYNOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY HEIZER GBD-12, OBJEM 115 LITROV	2

LEGENDA :

—	PRÍVODNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY – EXISTUJÚCE
- - -	VRATNÉ POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY – EXISTUJÚCE
— E —	EXPANZNÉ POTRUBIE – EXISTUJÚCE
— · — · —	POTRUBIE STUDENEJ VODY – EXISTUJÚCE
— — —	VETVA VÝCHOD
— — —	VETVA ZÁPAD



VYPRACOVAL	Ing. Pavol Míša	 Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš kontakt: proenergy@proenergy.sk	
INVESTOR	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica		
MIESTO STAVBY	E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica		
NÁZOV STAVBY		DÁTUM	december 2016
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AB ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI		FORMÁT	2 A4
		Č.ZÁKAZKY	31/2016
DRUH VÝKRESU	VYKUROVANIE	STUPEŇ	SP
DRUH VÝKRESU	PÔDORYS ZDROJA TEPLA - PÔVODNÝ STAV	MIERKA	ČÍS.VÝKRESU
		1:50	01