




















TABU?KA Miestností 2.NP


Č.M.	NÁZOV MESTNOSTI	POVrch (m <sup>2</sup> )
100	PREDSENI MUŽI	4,40
101	WC MUŽI	10,40
102	WC ŽENY	7,80
103	UPRAVŇAČKA	3,20
104	PREDSENI ŽENY	3,30
105	SCHODISKO	22,60
106	ŠATNA MUŽI	22,40
107	UMYVARENI MUŽI	14,60
108	ŠATNA MUŽI	23,20
109	VSTUP DO ŠATNI	5,50
110	ŠATNA MUŽI	29,60
111	UMYVARENI MUŽI	16,10
112	PREDSENI ŽENY	4,30
113	UMYVARENI A ŠATNA ŽENY	7,60
114	ARCHIV	31,00
115	KOPÍRKA	18,10
116	KANCELÁRIA	18,40

LEGENDA:

- |   |                                      |   |                              |
|---|--------------------------------------|---|------------------------------|
| A   | Svietidlo LED 18W 1150lm IP20        |  | Spínač dvojité striedavý     |
| B   | Svietidlo LED 40W 2920lm IP40/IP20   |  | Prepínač krížový             |
| C   | Svietidlo LED 19W 1950lm IP20        |  | Spínač trojpol.              |
| D   | Svietidlo LED 18W 2250lm IP20        |  | Hlavná uzemňovacia svorka    |
| E   | Svietidlo LED 24W 1575lm IP40        |  | Zásuvka domová               |
| F   | Svietidlo LED 45W 6100lm IP40        |  |                              |
| G   | Svietidlo LED 50W 6150lm IP65        |  |                              |
| H   | Reflektor LED 10W 810lm IP40+senzor  |  |                              |
| I   | Svietidlo LED 24W 2250lm IP20+senzor |  |                              |
| J   | Svietidlo LED 35W 3650lm IP20 UGR<19 |  | TUV 400V/50Hz 6000W          |
| No  | Svietidlo LED11W + núdz. zdroj 1h    |  |                              |
|  | Spínač jednopólový                   |  | Plynový kotel                |
|  | Spínač sériový                       |  | Obehové čerpadlo             |
|  | Spínač striedavý                     |  | Vnúť. jednotka tep. čerpadla |
|   |                                      |  | Tepelné čerpadlo             |



Rozvodná sústava: 3 NPE, AC. 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S  
Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41  
čl. 411: Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania  
čl. 415: Doplnková ochrana prúdovým chráničom

			
<b>PRO-ING RUŽOMBEROK</b>			
<b>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</b>			
HLAV. ING. PROJ. :	ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ : P pre SP
Ing. M. Suchomelová	Ing. Anton Gdals	Ing. Tibor Belko	DÁTUM : 12. 2016
			FORMÁT : 2xA4
MIESTO STAVBY: E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica			MIERKA : 1:100
INVESTOR :	Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica		ZÁK. č. : 24946
STAVBA :	<b>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AB ZA ÚČELOM ZNIŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI</b>		
OBSAH :	Umelé osvetlenie a vnútorné silové obvody – 2.NP		Č. VÝK.: 7