

Tabuľka miestností 3.NP

Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
200	PISOARE MUŽI	8,80
201	WC MUŽI	2,50
202	PREDSIEN MUŽI	3,00
203	WC ŽENY	1,40
204	PREDSIEN ŽENY	6,20
205	PREDSIEN	3,40
206	UPRATOVAČKA	3,30
207	SCHODSKO	22,60
208	KANCELÁRIA	30,00
209	KANCELÁRIA	14,60
210	KANCELÁRIA	16,40
211	CHODBA	20,80
212	KANCELÁRIA	39,10
213	UMÝVAREŇ	2,00
214	SEKRETARIAT	13,80
215	KANCELÁRIA	18,10
216	KANCELÁRIA	18,40
217	KANCELÁRIA	18,10
218	KANCELÁRIA	18,40
219	CHODBA	10,10

LEGENDA:

- A

Svietidlo LED 18W 1150lm IP20

B

Svietidlo LED 40W 2920lm IP40/IP20

C

Svietidlo LED 19W 1950lm IP20

D

Svietidlo LED 18W 2250lm IP20

E

Svietidlo LED 24W 1575lm IP40

F

Svietidlo LED 45W 6100lm IP40

G

Svietidlo LED 50W 6150lm IP65

H

Reflektor LED 10W 810lm IP40+senzor

I

Svietidlo LED 24W 2250lm IP20+senzor

J

Svietidlo LED 35W 3650lm IP20 UGR<19

No

Svietidlo LED11W + núdz. zdroj 1h

Spínač dvojité striedavý

Prepínač krížový

Hlavná uzemňovacia svorka

Zásuvka domová

Dátova zásuvka RJ45 5e

Zásuvka trojfázová

Detektor pohybu 360°

TUV 400V/50Hz 6000W

Plynový kotol


Obehové čerpadlo

Vnúť. jednotka tep. čerpadla

Tepelné čerpadlo

Jednotka vzduchotechniky

Rozvodná sústava: 3 NPE, AC, 50 Hz, 230/400 V/TN-C-S
Ochrana pred záschom el. prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41
čl. 411: Ochranné opotre: Samočinné odpojenie napájania
čl. 415: Doplnková ochrana prúdovým chráničom



<div><div></div><div>PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div></div>			
HLAV. ING. PROJ. :		ZODPOV. PROJ. :	VYPRACOVAL :
Ing. M. Suchomelová		Ing. Anton Galas	Ing. Tibor Betko
MIESTO STAVBY: E.M. Šoltésovej 1, Banská Štiavnica			STUPEŇ : P pre SP
INVESTOR : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica			DÁTUM : 12. 2016
STAVBA : REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AB ZA ÚČELOM ZNIŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI			FORMÁT : 2x44
			MIERKA : 1:100
			ZÁK. č. : 24946
OBSAH			Č.výk.: 8