



Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Martine, Ul. Kuzmányho č.27, PSČ 036 80

Tel.: 043/4132011, 4132096

Fax: 043/4134863

E-mail: ruvzmt@uvzs.sk

IČO: 17335621

Číslo : HDM 2016/005104

V Martine : 15.08.2016

ALFA PROJEKT

Borová 3179/21

010 07 Žilina

Vybavuje : Mgr. Maršalová

Vec : Projektová dokumentácia : „SOŠ obchodu a služieb, Martin – stavebné úpravy na zvýšenie EHB“, Stavbárska 3926/11, k.ú. Martin, p.č.1384/10 - odborné stanovisko.

Listom, doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine dňa 03.08.2016, ste požiadali o posúdenie projektovej dokumentácie : „SOŠ obchodu a služieb, Martin – stavebné úpravy na zvýšenie EHB“, Stavbárska 3926/11, k.ú. Martin, p.č.1384/10, za účelom zateplenia objektu telocvične pre zníženie energetickej náročnosti objektu, zvýšenia komfortu prevádzky, odstránenia nedostatkov stavby vzniknutých v priebehu času a takisto predĺženie životnosti stavebných konštrukcií a tým aj celého objektu.

Žiadateľom o odborné stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie je firma ALFA PROJEKT, IČO: 44 632 461, Borová 3179/21, 010 07 Žilina.

Stavebné úpravy sa týkajú budovy – telocvične slúžiacej pre potreby SOŠ obchodu a služieb v Martine pre telovýchovné a športové účely. Dotknutý objekt sa nachádza v intraviláne mesta Martin na parcele č. 1384/10 a patrí do areálu Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Prístup na parcelu je z miestnej komunikácie, ulice J. Kráľa, ktorá je situovaná pred objektom. Do objektových prípojek nebude v rámci predmetu projektu zasahované, ostanú bez zmeny.

Hlavný vstup pre študentov je spojovacou chodbou z hlavnej budovy školy zo SZ strany. Okrem toho má objekt dva vedľajšie vstupy situované na koncoch dlhšieho pôdorysného rozmeru, z jedného je prístup na školský dvor a z druhého na vonkajšie ihrisko.

Úroveň vnútornej podlahy je približne 400 mm nad upraveným terénom, preto sú tieto vstupy opatrené vonkajšími vyrovnávajúcimi schodiskami. Budova je jednopodlažná, bez podpiwničenia, zázemie a pomocné priestory majú konštrukčnú výšku 3000 mm, samotná telocvična 6800 mm. Zmeny v dispozícii nie sú navrhované.

Pôvodná budova telocvične sa skladá z hmoty samotnej telocvične s ôsmymi sekciami a nízkej časti, ktorá obsahuje šatne, sprchy a sociálne zariadenia, nárad'ovňu, posilňovňu a miestnosť pre stolný tenis. Vonkajšie rozmery budovy sú cca 15,8m x 38,67 m. Hlavný vstup je cez spojovaciu chodbu napojenú na budovu školy. Telocvična je prestrešená oceľovými väzníkmi s predpäťmi železobetónovými panelmi a plochou strechou, tri nízke časti majú železobetónový strop a plochú strechu.

Stavebné úpravy na zvýšenie EHB:

Zateplenie obvodového plášťa:

Celý obvodový plášť sa navrhuje zatepliť použitím kontaktného zatepl'ovacieho systému na báze polystyrénu s tepelnou izoláciou EPS 70 F o hr. 120 mm. Sokel je navrhnuté zatepl'iť po úroveň terénu tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu, napr. Dtyrodur 2800 C, hr. 100 mm, lokálne 20 – 30 mm. Povrchovú úpravu zatepl'ovacieho systému bude tvoriť tenkovrstvá fasádna omietka.

Zateplenie vnútorných stien susediacich s nevykurovaným priestorom:

Steny na konci spojovacej chodby pri vstupe z temperovaného priestoru do budovy telocvične budú zateplené tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu EPS 70 hr. 120 mm, povrchová úprava bude tenkovrstvová omietka.

Zateplenie strechy:

Nová skladba plochej strechy bude realizovaná ako jednoplášťová plochá strecha

s parozábranou, tepelná izolácia bude na báze polystyrénu hr. 200 mm a fóliovou hydroizoláciou na báze mPVC.

Výplne otvorov:

Všetky okenné konštrukcie budú vymenené za plastové okná z izolačným dvojsklom. Okná v telocvični budú mať dve sklopné krídla a jedno pevné, sklopné krídlo sa bude otvárať pomocou pákového kovania z úrovne palubovky. V nízkej časti bude kombinácia okna jedno krídlo sklopné, jedno otváracie-sklopné, jedno pevné. Sklobetón bude nahradený takisto plastovým oknom, pevným s izolačným dvojsklom. Ako ochrana z vnútornej strany sa navrhuje ochranná sieť s okami veľkosti aspoň 10 x 10 mm.

Nové vonkajšie dvere v obvodovej stene 1.NP sú navrhnuté hliníkové s prerušeným tepelným mostom pre zabezpečenie dlhej životnosti pri predpokladanom zvýšenom pohybe študentov. Vstupné dvere si zachovávajú tvar pôvodných drevených, tzn. budú dvojkrídlové, čiastočne presklené s nadsvetlíkom. Dvoje dverí z JV strany budú tiež hliníkové, ale plné. Zasklená stena z temperovanej spojovacej chodby bude takisto hliníková s prerušeným tepelným mostom, celopresklená s dvojkrídlovými dverami, nadsvetlíkom a bočnými oknami.

Klampiarske konštrukcie:

Odkvapový systém sa opatrí povrchovým náterom. K novoosadeným plastovým oknám sa namontujú nové parapetné hliníkové dosky.

Zámočnícke konštrukcie:

Do projektom označených okenných otvorov sa osadia z exteriérovej strany nové oceľové bezpečnostné mreže pre okná v úrovni 1 NP.

Po preštudovaní a posúdení predloženej projektovej dokumentácie na stavbu „SOŠ obchodu a služieb, Martin – stavebné úpravy na zvýšenie EHB“, Stavbárska 3926/11, k.ú. Martin, p.č.1384/10 odbornými pracovníkmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine dávam toto

vyjadrenie:

K predloženej projektovej dokumentácii na stavbu „SOŠ obchodu a služieb, Martin – stavebné úpravy na zvýšenie EHB“, Stavbárska 3926/11, k.ú. Martin, p.č.1384/10 **nemáme pripomienky.**

Vaša žiadosť o posúdenie predloženej projektovej dokumentácie bola vybavená formou tohto vyjadrenia RÚVZ so sídlom v Martine z dôvodu, že projektová dokumentácia nepodlieha posúdeniu regionálnym úradom verejného zdravotníctva podľa § 13 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na toto odborné stanovisko bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine prihliadať v ďalších stupňoch správneho konania (kolaudačné konanie, uvedenie priestorov do prevádzky, zmena v ich prevádzkovaní), ku ktorým je právny subjekt podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia povinný príslušný orgán verejného zdravotníctva požiadať o vydanie záväzného stanoviska, resp. rozhodnutia.

Doručí sa do vlastných rúk :

ALFA PROJEKT

Borova 3

010 07 Žilina

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V MARTINE
Kuzmányho 27
036 80 MARTIN

MUDr., Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
regionálny hygienik