


LEGENDA:


- Zberná tyč
- Podpora vedenia na plechové strechy
- Skúšobná svorka
- Pripojovacia svorka pre pripojenie odkvapových žlabov
- Drôt Ø8mm - ALMgSi - na streche, v zemi FeZnØ10 a potom pásik FeZn30/4

POZNÁMKY

- Bleskozvod zhotovený z guliatiny AL/Mg/Si
- Odborenia bleskozvodu vykonávať pomocou Krížových svoriekSpojovaciach svoriek
- Odborenia vykonávať pod polomerom oblúka 200 mm nie pod pravým uhlom !!!



ELEKTROINŠTALÁCIA

ECOTEN 			
Južná trieda 1566/41 040 01 Košice Slovenská republika			
info@ecoten.sk +421 918 290 172			
PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Duřala		
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Duřala		
KRESLIL:	Ing. Peter Dorčák		
INVESTOR:	Mesto Dobšiná		
MIESTO STAVBY:	Dobšiná		
STAVBA:	Nadstavba objektov ZŠ - Dobšiná		
FORMÁT:	3xA4		
OBSAH:	Bleskozvod objektu - SO 01 - A		MIERKA: 1:100
			Č. VÝKRESU: 05 A
			Pečiatka: