

VEC: Žiadosť o vysvetlenie – **zaslanie**

Dňa 14.04.2017 bola k predmetu obstarávania zákazky s názvom „Telocvičňa pri ZŠ s MŠ – Bohdanovce“ vyhlásenej dňa 23.03.2017 vo Vestníku č. 59/2017, referenčné číslo: 276/2017 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov a to:

SO 05.4 Elektrická prípojka:

V obdržaných súťažných podkladoch nekorešponduje zadanie (VV) s dokumentáciou, s technickou špecifikáciou a s technickou správou.

Podľa zadania elektrickej prípojky má byť na prípojku použitý kábel CYKY 4x10 – 121,545 m a elektromerový rozvádzač má označenie RM1.

Podľa výkresu „s1-situácia“ a technickej špecifikácie je ale na prípojku použitý kábel CYKY-J 4x16 – 125 m.

Meracia skriňa má vo výkrese „s1-situácia“ označenie RE. Rozvádzač RM1 (takéto označenie je v zadani elektrickej prípojky) je ale podľa dokumentácie súčasťou elektroinštalácie a je na neho samostatný výkres „S3-RM1“.

Spolu s káblom CYKY-J 4x16 je vo výkrese „s1-situácia“ ešte kreslený aj ovládaci kábel CYKY-O 2x1,5, ten ale v zadani elektrickej prípojky celkom chýba.

Zadanie elektrickej prípojky si odporuje aj s technickou správou, tá naopak korešponduje s výkresom „s1-situácia“ a s technickou špecifikáciou.

Dotaz: Bude výkaz výmer zosúladený s dokumentáciou, alebo platí predložený výkaz výmer?

Odpoveď: Áno, výkaz výmer bol zosúladený a zadanie je zaslané v prílohe.

S pozdravom

Košice, 19.04.2017


Ing. Darina Čižmárová