






ÚROVEŇ LPS-tr.III
ROZOSTUP ZVODOV. MAX15m
MATERIÁL.BLESKOZVOD. VEDENIA:
-ZEMNIAČE VEDENIE: UZEMŇOVAČ TYP "A"-1x + existujúce zemniče
-VÝVOD OD ZEMNIAČA K SZ :FeZn ø10mm
-ZVODY:NÁSTENNÉ, AlFe 50mm² na PV 17*1
-LAPACIA SÚSTAVA:AlFe 50mm² na PV 15

Ing. Ján TITKO
univerzitný stavebný inžinier
Fakulta technická a inžinierska
1738-A-5-3
Fakulta technická a inžinierska

STAVEBNÍK : OBEC KOKŠOV-BAKŠA, KOKŠOV-BAKŠA č.178, 044 13 VALALIKY			
VYPRACOVAL : ING. RACEK		STAVBA: ZNÍŽENIE ENERG. NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY V OBCI KOKŠOV-BAKŠA	ING. RACEK ANTON projekcia, poradenstvo Póla : 12, 040 12 Košice IČO : 30 649 072 TEL : 0908 319 009 E-mail : oracek@centrum.sk
KRESLIL : ING. RACEK		OBJEKT: S0 01 – Materská škola	
ZODP.PROJEKTANT : ING. KESLÉR		ČASŤ: E – DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY	DATUM:06/2016 FORMÁT: 2x44
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. RACEK		DIEL: ASR – NOVÝ STAV	STUPEŇ: DSP ZAK.Č.: Č.v 506
		OBSAH: BLESKOZVOD	MIERKA: 1:100