




REZ A-A




DET. STRECHY



REZ B-B



LEGENDA VZT:



POZNÁMKA:

- PRESNÉ ROZMIESTNENIE A POUŽITIE ÚPRAVY DISTR. ELEMENTOV REALIZOVÁŤ PODLA POŽIADAVKY ARCHITEKTA
- VŠETKY VZT ZARIADENIA KOTVIŤ TAK ABY NEDUCHÁDZALO PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
- ODVOD KONDENZU Z VZT JEDNOTKY NÁPOJIŤ NA KANALIZÁCIU
- PRÍVODNÉ POTRUBIE ČERSTVÉHO, ÚPRAVENÉHO VZDUCHU IZOLOVAŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU (VÍD. TECH. SPRÁVA)
- VŠETKY POTRUBIA ÚSTIAČE DO EXTERÉRU IZOLOVAŤ TEPELNOU IZOLÁCIOU PO VZT JEDNOTKU OD HRANICE EXTERÉRU (VÍD. TECH. SPRÁVA)
- KRUHOVÉ POTRUBIA PODLA PK 12 0311 ALEBO SPIRO
- POTRUBIA PRÍPOJÍŤ NA VZT JEDNOTKU PRÚŽNE
- VŠETKY PŘERAZY SKONTROLOVAŤ A Korigovať podľa potreby na stavbe
- K VŠETKÝM REGULÁČNYM PRÍKROM TREBA ZAJISTIŤ PRÍSTUP
- DVERE VYHOTOVÍŤ AKO NETESNÉ, BEZ PRAHU S PODREZANÍM MIN 10mm
- NÁPOJENIE DIGESTORA SKOORDINOVÁŤ PODLA INŠTALOVANÉHO TYPU DIGESTORA

Legenda miestností 1NP - navrhovaný stav		
Číslo. miestn.	Názov miestnosti	Plocha m2
1.01	Zádvrie	23.72 m ²
1.02	Šatňa	13.60 m ²
1.03	Herňa	26.19 m ²
1.04	Herňa	25.65 m ²
1.05	Jedáleň	16.49 m ²
1.06	Kuchyňa	23.21 m ²
1.07	Chodba	4.14 m ²
1.08	Sklad	4.32 m ²
1.09	Sklad	14.79 m ²
1.10	Kotolňa	5.66 m ²
1.11	Sklad	35.25 m ²
1.12	Sociálne zariadenie	6.60 m ²
Úžitková plocha spolu :		199.60 m ²

±0,000=relatívna výška +100,00 mm

Vypracoval:	Kreslil :	Zodpov. projektant :	AM design s.r.o. Ul. Jarmočná 59 992 01 MODRÝ KAMEŇ TEL. 0905 326 499	
Ing. Štefan ADAM	Ing. Štefan ADAM	Ing. Štefan ADAM		
Investor : Obec Stredné Plachtince č.110, 991 24 Stredné Plachtince			Formát :	8 A4
Stavba :			Dátum :	03/2017
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy Stredné Plachtince			Číslo zákazky :	07/2017
			Časť :	Rekuperácia
Miesto stavby : Stredné Plachtince parc.č. 596, súp.č. 42			Mierka:	Číslo výkresu:
Výkres : Pódorys 1NP, Rez A,B - navrhovaný stav			1:50	01