



Mesto Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

Vec: Vysvetlenie podľa požiadavky z verejného obstarávania

Stavba: Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507-II/572 Dunajská Streda

Na základe požiadavky spoločnosti Swietelsky Slovakia spol.s r.o. so sídlom v Bratislave, ku predmetu zákazky „Rekonštrukcia okružnej križovatky II/507-II/572 DS“, uverejneným vo vestníku pod č.72/2017 pod číslom 4702-WYP, ako projektant stavby a so-100-00 dávam nasledovné odpovede na predložené otázky:

Položka 59 – Demontáž parkovacej zábrany aj s elektronickou prípojkou:

Parkovacia zábrana je oceľová sklopná s predpokladaním ukotvením do podkladového betónu zámkovej dlažby (obr.1).



Obr.1 – parkovacia zábrana určená na demontáž

Položka 73 – Prekládka studne:

Studňa je v súčasnosti umiestnená v stredovom ostrovčeku existujúcej OK. Jej prekládka bude do novovytvoreného ostrovčka riešenej križovatky. Na studňu je napojený zavlažovací systém terajšieho zeleného ostrovčka. Je potrebné uvažovať najmenej s čerpadlom, revíznou šachtou a taktiež s odstránením pôvodnej studne. Pre bližšiu špecifikáciu je potrebná miestna obhliadka stavby. Ohľadom špecifikácií Vám podrobnejšie informácie poskytne správca verejného priestranstva, spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. (p.Jány 0903/259-097) – Obr.2.



Obr.2 – Studňa pre zavlažovacie zariadenie

Položka 74 – Demontáž billboardu:

Bilboard / reklamná tabuľa je štandardizovaného rozmeru (rozmer rekl.plochy) 2,4 x 5,0m. Reklamná tabuľa je osadená na dvoch oceľových stĺpoch / profiloch, ktoré sú osadené do podlažia. Predpokladáme betónové základové pätky pre oba stĺpy samostatne s rozmermi do 1,0 x 1,0 x 1,0m – Obr.3.



Obr.3 – Bilboard / reklamná tabuľa určená na demontáž.

Pre správne nacenenie riešenej stavby je potrebná miestna obhliadka staveniska.

S úctou,

V Dun.Strede, dňa 04.05.2017

Ing.Pavol Sebök - projektant