



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2	INTENZITA OSVETLENIA
2,01	SCHODISKO	11,14	200 LX
2,02	CHODBA	9,71	200LX
2,03	OBRADNÁ SIEŇ	48,30	300 LX
2,04	OBRADNÁ SIEŇ	24,79	300 LX
2,05	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	6,86	300 LX
2,06	KANCELÁRIA	15,39	500 LX
2,07	SKLAD	8,29	200 LX

LEGENDA

- EL1

LED 4x80

SVIETIDLO STROPNÉ LED 100Lum/W, 50W. IP20
- EL2

LED 1x80

SVIETIDLO STROPNÉ LED 100Lum/W, 25W. IP20
- EL3

SVIETIDLO NÁSTENNÉ LED 10W, IP20
- EL4

SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ NUDZOVÉ FLC 8W, S AKUMULÁTOROM TYP LUCIA1089LUC-2SE IP22
- QM

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ TYP POD OMIETKU.PODĽA VKUSU INVESTORA IP20
- QM

VYPÍNAČ SERIOVÝ TYP POD OMIETKU PODĽA VKUSU INVESTORA IP20
- QM

VYPÍNAČ STRIEDAVÝ TYP POD OMIETKU PODĽA VKUSU INVESTORA IP20
- QM

VYPÍNAČ KRIŽOVÝ TYP LEGRAND VALENA IP20

Rozvodná sieť: 3+PEN, 230/400 V, 50 Hz, AC, TN-C
3+NPE, 230/400 V, 50 Hz, AC, TN-S
1+NPE, 230 V, 50 Hz, AC, TN-S

Zásadné riešenie ochrán pred zásahom elektrickým prúdom
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01 /2009

A/ Požiadavky na základnú ochranu /ochranu pred priamym dotykom
/ v zmysle STN čl. 411.2 /STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009
čl. 411.2 - A.1 Základná izolácia živých častí
čl. 411.2 - A.2 Zábrany alebo kryty
čl. 411.2 - B.2 Prekážkami
čl. 411.2 - B.3 Umiestnením mimo dosahu
čl. 415.1 - Doplnková ochrana prúdovým chráničom /RCD/

B/ Požiadavky na ochranu pri poruche /ochranu pred nepriamym dotykom
/ v zmysle čl. 411.3 /STN 33 2000-4-41/
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana prúdovým chráničom /RCD/
čl. 415.2 - Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

C/ Systém TN v zmysle čl. 411.4 /STN 33 2000-4-41 /2007, STN 33 2000-4-41 /01/2009

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	
INVESTOR	OBEC HORNÉ ZELENICE		AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER Z380145 A2-3 POD KALVÁROU 2.373,955 01 TOPOLCANY e-mail - elektroprojekt@gmail.com telefón 0903 940383	
MIESTO STAVBY	k.u. HORNÉ ZELENICE č.parcely 27			
Časť	ELEKTROINŠTALÁCIA		DÁTUM	11/2016
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU HORNÉ ZELENICE			FORMÁT	6 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIA STAVBY
			MIERKA	1:50
UMELÉ OSVETLENIE II.NP			ČÍSLO VÝKRESU	E2

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA.KOPIROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

V/S = 500 / 600 (0.30m.)

Allplan 2011