



OBEC LETANOVCE, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

IČO: 00329304, DIČ: 2020717743

PRE VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV

Letanovce, 08.06.2017

VEC:

„Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce“ – zaslanie vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a v súlade s § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov pre predmet zákazky **„Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce“**. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2017 zo dňa 02.06.2017 pod zn. 7815 – WYS.

Otázka č.1:

„Žiadosť o zaslanie svetelno-technického výpočtu a výkazu výmer“.

Odpoveď: Svetelno-technická štúdia je uvedená v prílohe č.1 tohto vysvetlenia a rozpočet v prílohe č. 2 tohto vysvetlenia súťažných podkladov.

Otázka č.2:

„..... v časti B. "opis predmetu zákazky" v časti 2 je uvedené:

2. Výmena jestvujúcich svetidiel a osadenie svetidiel na novovybudovaných podperných bodoch osvetľovacej sústavy“

- ♦ Výmena svetidiel (zobrazené v Prílohe č. 4, parcela KNC 961/1, katastrálne územie Letanovce) - v počte min. 10 ks, umiestnených na 20 ks oceľových podperných bodoch v športovom areáli obce – multifunkčné ihrisko s rozmermi 20m x 60 m, ich napojenie na nový RE – zapínanie a vypínanie v skrinke RE umiestnenej na verejnom priestranstve, napojenej z najbližšieho možného bodu napojenia distribučnej sústavy (skriňa RIS, umiestnená v areáli ihriska), svetidlá s výkonom min. 200 lx, je nutné umožnenie zapínania svetidiel podľa vetiev: min 4 vetvy zapínania.

Táto požiadavka je máťúca, nakoľko žiadate o výmenu 10ks svetidiel, na 20 ks oceľových podperných bodoch?“

Odpoveď: Áno, pri popise došlo k preklepu (str. 20 súťažných podkladov). Správne znenie je:

- ♦ Výmena svetidiel (zobrazené v **Prílohe č. 4**, parcela KNC 961/1, katastrálne územie Letanovce) - v počte min. 20 ks, umiestnených na 10 ks oceľových podperných bodoch v športovom areáli obce – multifunkčné ihrisko s rozmermi 20m x 60 m, ich napojenie na nový RE – zapínanie a vypínanie v skrinke RE umiestnenej na

verejnom priestranstve, napojenej z najbližšieho možného bodu napojenia distribučnej sústavy (skriňa RIS, umiestnená v areáli ihriska), **svietidlá na 1 ks oceľového podperného bodu** s výkonom min. 200 lx , je nutné umožnenie zapínania svietidiel podľa vetiev: min 4 vetvy zapínania.

Pozn.: Na jednom stĺpe musia byť min. 2 svietidlá (1 svietidlo musí mať výkon min. 100 lx)

Prílohy

Príloha č.1: Svetelno-technická štúdia

Príloha č.2: Rozpočet

S pozdravom

Ing. Mária Pokryvková
kontaktná osoba vo VO