

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Zápis z obhliadky

Dňa 06. júna 2017 o 10.00 hod. sa uskutočnila obhliadka pre súťaž č. VS 2 pre predmet zákazky „**Modernizácia a rekonštrukcia 50 m plaveckého bazéna**“.

Na základe otázok záujemcov obstarávateľ TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice uvádza nasledovné vysvetlenie:

Otázky pre všetky časti predmetu zákazky:

Otázka č. 1:

Aké sú možnosti dopravovania /logistiky/ materiálu do areálu kúpaliska z dôvodu, že teleso bazéna je skladané z niekoľko desiatok častí s hmotnosťou aj niektorých častí stoviek kilogramov, doprava niekoľko ton stavebného materiálu, piesku atď?

Odpoveď č. 1:

Na kúpalisko Mestská plaváreň vedie cestná komunikácia cez mestský park až k jeho bráne pre nákladnú dopravu. V areáli kúpaliska je položená zámková dlažba po chodníkoch, po ktorých sa môže pohybovať malé nákladné vozidlo s nákladom. Prístup k bazénu je cez brodítko pre imobilných. Samotná cestná komunikácia v parku nie je stavaná na ťažkú nákladnú dopravu. Je potrebné si zabezpečiť malé nákladné vozidlo, ktoré spĺňa maximálne možné zaťaženie cestnej komunikácie v parku a aj chodníkov v areáli kúpaliska. Dodávateľ musí počítať s náročnejšou logistikou dovozu materiálu na kúpalisko.

Otázka č. 2:

Pôvodné betónové teleso bazéna bude stavebne upravené na pokládku a uloženie antikorovej vane do pôvodného telesa bazéna. Pri stavebných prácach na betónovom telese bazéna je nejaká špecifická požiadavka obstarávateľa ohľadom stavebných prác?

Odpoveď č. 2:

Áno, žiadame v pôvodnom betónovom telese vykonať drenáž pre potreby odvodu spodnej vody, ktorá môže vnikáť do pôvodného telesa bazéna cez jeho pôvodné trysky a dilatačnú škáru bazéna. Túto drenáž žiadame zaústiť do pôvodného kanála a odvodu splaškovej bazénovej vody.

Otázka č. 3:

Aký prístup je pre domiešavač betónu pre potreby stavebných prác v pôvodnom telese bazéna?

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Komenského 7, 040 01 Košice

Odpoveď č. 3:

Vstup týchto ťažkých vozidiel do parku a areálu kúpaliska nie je možný. Betónovanie je možné len odstavením jedného pruhu dvojprúdovej cesty (ulica Štefániková) a pomocou mobilného dopravníka betónovej zmesi z domiešavačov betónovať v telese pôvodného telesa bazéna. Zároveň je potrebné si vybaviť povolenie Dopravného inšpektorátu PZ v Košiciach na obmedzenie premávky uvedenej cestnej komunikácie.

V Košiciach, dňa 12.06.2017