



POZNÁMKY: V zmysle STN 33 2000-7-701- Zóna 0	
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN EC 61 141, STN 33 2000-4-41	
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:	
Ochrana izolovaním živých častí, zabránením alebo bránením prechádzaním umiestnením alebo dosahom.	
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:	
Ochrana samostatným odpojením napájania	
Ochrana pred n. d. n. do rekonštrukcie elektrických rozvodov osôb:	
Návrhom v zmysle STN 34 1010.	

SADA:

- LEGENDA SVETIDIEL:
- FL.1708984.72 (LED, 1x37W, 230V)
 - Linea Panos 19605 (LED, 1x13W, 230V)
 - FL 3664857971 (LED, 1x15W, 230V)
 - Linea Panos 19610 (LED, 1x50W, 230V)
 - FL3664857971 (LED, 1x15W, 230V)

VYPRACOVÁV Mgr. Edmund Dencé	ZODP. PROJEKTOVÁ Mikuláš Štyvážni	KONTROLOVAL Ing. Rajmund Nededa	ZODP. PROJEKTOVÁ Ing. Rajmund Nededa
OKREJ: ŽILINA			
INVESTOR: KRAJSKÉ RADNÍCTVO POLICAJNÉHO ZBORU, KUZMÁNYHO 26, ŽILINA			
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra SR, ÚOŠS, Pribinova 2, Bratislava Svetelno - technická štúdia Kuzmányho 26, Žilina			
ZÁK. ČÍSLO: VN12.15.090215			
ARCHIVNÉ ČÍSLO: 17022015			
Č. VÝKRESU: EI.1			