



POZNÁMKY:		V zmysle STN 33 2000-7-701- Zóna 0
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN IEC 61 141, STN 33 2000-4-41		
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:		
Ochrana izolovaním živých častí, zabránením alebo brýni, prekážkami, umiestnením mimo dosahu.		
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:		
Ochrana samostatným odpojením napájania		
Ochrana pred n. d. n. do rekonštrukcie elektrických rozvodov osôb:		
Návrhom v zmysle STN 34, 1010.		

SADA:

LEGENDA SVETIDIEL:

- FL.4.1708984.72 (LED, 1x37W, 230V)
- Linea Panos 19605 (LED, 1x13W, 230V)
- FL 3664857971 (LED, 1x15W, 230V)
- Linea Panos 19610 (LED, 1x50W, 230V)
- FL3664857971 (LED, 1x15W, 230V)

VYPRACOVÁV Mgr. Edmund Dencé		ZODP.PROJEKTOVÁNIE Mikuláš Štrávaszní	KONTROLOVAL Ing. Rajmund Nededa	ZODP.PROJEKTOVANÝ Ing. Rajmund Nededa
OKRES: ŽILINA		OBEC: ŽILINA		
INVESTOR: KRAJSKÉ RADNÍCTVO POLÍČANÉHO ZBORU, KUZMÁNYHO 26, ŽILINA				
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra SR, ÚOŠS, Pribinova 2, Bratislava Svetelno - technická štúdia Kuzmányho 26, Žilina				
Umeľé osvetlenie 6, NP				

Kancelária kontakt: +421 907 340734 e-mail: design@epi-slovak.sk		
FORMÁT	4 A4	
DAŤUM	17.02.2015	
STUPEŇ	P	
MÉRITKO	1:100	
ZÁK.ČÍSLO:	VN12.15.090215	
ARCHIVNÉ ČÍSLO	17022015	Č. VÝKRESU
17022015		E1.7