



POZNÁMKY: V zmysle STN 33 2000-7-701- Zóna 0

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN IEC 61 14.0, STN 33 2000-4-41:
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Ochrana izolovaním živých častí, zbraňami alebo krytmi, prekážkami, umiestnením mimo dosahu.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
Ochrana samočinným odpojením napájania
Ochrana pred n. d. n. do rekonštrukcie elektrických rozvodov osiava:
Mulovaním v zmysle STN 34 1010.

SADA:

LEGENDA SVETIDIEL:

- FL 3664857971 (LED, 1x15W, 230V)
- UX4172918574 (LED, 1x58W, 230V)

VYPRACOVAL Mgr. Edmund Dóczé	ZODP.PROJ.PROFESIE Mikuláš Styaszni	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.STAVBY Ing. Rajmund Nedela	<div><div>PROJEKČNÁ KANCELÁRIA POD BAŠTOU 2 NOVÉ ZÁMKY</div></div>		
OKRES: ŽILINA		OBEC: ŽILINA				
INVESTOR: KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU, KUZMÁNYHO 26, ŽILINA	Kancelária kontakt: ++21 907 340734 e-mail: delpro@delpro.sk					
Rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra SR, ÚOŠS, Pribinova 2, Bratislava Svetelno – technická štúdia Kuzmányho 26, Žilina						
					FORMÁT	A3
					DÁTUM	17.02.2015
					STUPEŇ	P
					MERÍTKO	1:100
ZÁK.ČÍSLO: VNI.2.15/090215						
ARCHIVNE ČÍSLO						
17022015		Č.VÝKRESU EI.9				
Umelé osvetlenie 8. NP						