



ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 1+PEN AC 50Hz, 230V, TN-C

SADA:

POZNÁMKY: *V zmysle STN 33 2000-7-701-Zóna 0*

*Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN IEC 61 140-1
STN 33 2000-4-41:*

STN 33 2000-4-4.1:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke:
Ochrana izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, prekážkami,

umístění mimo dosah.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche

Ochrana samostatným napájaním

Ochrana pred n. d. n., do rekonštrukcie elektrických rozvodov oslávava

Nulovaním v zmysle STN 34 1010

LEGENDA SVIETIDIEL:

FL4170898472 (LED, 1x37W, 230V)

— Linea Panos 19605 (LED, 1x13W, 230V)

FL 3664857971 (LED, 1x15W, 230V)

Linea Panos 19610 (LED, 1x50W, 230V)

FL3664857971 (LED, 1x15W, 230V)

VYPRACOVÁV Mgr. Edmund Doczál	ZODP. PROJ. PROFESIE Michal Štyraszn	KONTROLOVAL 	ZODP. PROJ. STAVBY Ing. Ľadimír Nededa
OKRES: ŽILINA	OBEČ: ŽILINA		
INVESTOR: Ministerstvo vnútra SR, ÚOŠS, Pribrnava 2, Bratislava			
Rekonštrukcia a modernizácia objektu OBVODNÉ ODDELENIA POLÍCAJNÉHO ZBORU, KUZMÁŇVYHO 32, ŽILINA Svetelno – technická štúdia Kuzmányho 26, Žilina			
Umeleé osvietenie 1. NP			