



PREPOJ DO SYSTÉMU CCTV MESTSKEJ POLÍCIE
LIVE ZOBRAZENIE POMOCOU EXTERNÉHO KLIENTA

LEGENDA:

TYP: STATICKÁ DOME KAMERA AXIS P1425–E

DR1 DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

– NAPÁJANIE ZARIADENÍ PTV – 1 NPE, AC 50 Hz 230V TN–S
– NAPÁJANIE KAMIER – 1 NPE, AC 50 Hz 230V TN–S
– 12V DC 50 Hz

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 33 2000–4–41:

OCHRANNÉ OPATRENIA
– SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA – KAP.411
– ELEKTRICKÉ ODDELENIE – KAP.413
– MALÉ NAPATIE SELV, PELV – KAP.414
– DOPLNKOVÁ OCHRANA – KAP.415

OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU
– ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ – PRÍLOHA A
– ZÁBRANY ALEBO KRYTY– PRÍLOHA A

PROSTREDIE: V ZMYSLE PROTOKOLU O DRUHU PROSTREDIA, KTORÝ JE SÚČASŤOU PROJEKTU ELEKTRO

SÚBEHY SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV:

PRI NEVYHNUTNOM SÚBEHU SLABOPRÚDOVÝCH A SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV MUSIA BYŤ OBIDVA ROZVODY V ZMYSLE STN 33 2000–5–52 OD SEBA VZDIALENÉ ASPOŇ 3cm PRI SÚBEHU DO 5m, ASPOŇ 10cm PRI SÚBEHU NAD 5m A ASPOŇ 1 cm PRI VZÁJOMNOM KRIŽOVANÍ.

POZNÁMKA:

1. NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE TECHNICKÁ SPRÁVA A OSTATNÉ VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
2. VŠETKY ROZVODY MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE NORIEM A PRÁVNYCH PREDPISOV PLATNÝCH V ČASE REALIZÁCIE STAVBY
3. VŠETKY HORIZONTÁLNE KÁBLOVÉ TRASY BUDÚ VEDENÉ V KÁBLOVÝCH ŽLABOCH TYPU RKS A V PEVNÝCH INŠTALAČNÝCH TRUBKÁCH PEVNE UCHYTENÝCH POD STROPOM
4. PRE KÁBLOVÉ ROZVODY ZARIADENÍ, KTORÉ SÚ POČAS POŽIARU V PREVÁDZKE MUSIA BYŤ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR č. 558/2009 Z.z POUŽITÉ LEN KÁBLE S NÍZSKOU HUSTOTOU DYMU PRI HORENÍ (s1,a1), ODOLNÉ PROTI ŠÍRENIU PLAMEŇA (B2ca) A POČAS HORENIA FUNKČNÉ V POŽADOVANOM ČASE (PS)
5. PRESNÁ POLOHA KAMIER NA PODHLADE JE ZREJMÁ Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ARCHITEKTÚRY (vid. PD ARCHITEKTÚRA)
6. POLOHU KAMIER JE NUTNÉ KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI ABY BOL ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP V PRÍPADE SERVISU

0,000 = 132,282 m n.m.

GENERÁLNY PROJEKTANT	Ing.arch. Ivan Kubík, autorizovaný architekt SKA 0192AA Bezručova 6, 811 09 Bratislava		
KOORDINÁTOR PROJEKTU	Ing. arch. Peter Kollár		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zuzana Barusová		
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Barusová	KUBÍK ARCHITEKT	paré č.:
STAVEBNÍK	Immocap Group a.s. BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava		stupeň : PSP
NÁZOV STAVBY MIESTO STAVBY	**OBNOVA PODCHODU PRE PEŠÍCH** TRNAVSKÉ MÝTO, Bratislava	dátum	02/ 2017
		formát	6 A4
PROFESIA	E1.8.4 KAMEROVÝ SYSTÉM	mierka	-
ČASŤ A	**OBNOVA SPOLOČNÝCH A TECHNICKÝCH PRIESTOROV**		
OBSAH	BLOKOVÁ SCHÉMA CCTV	výkres č.	2

NECTEL spol. s r.o.