



Z/500

ŠTOJATÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY S DVOMA VYKUROVACÍMI ŠPIRÁLAMI, S OBJEMOM 500 LITROV, OCELOVÝ S VNÚTORNÝM SMALTOVANÍM, S OCHRANNOU HORČIKOVOU ANÓDOU.
IZOLOVANÝ MÄKKOU PUR PENOU BEZ CFC, POVRCH OCHRANNÝM PLASTOM.
V= 500 lit.; DL. 859 mm; Š. 923 mm; v. 1948 mm.

UV

ÚPRAVNÁ VODY KOMPAKTNÁ PRE ZMÄKČENIE PITNEJ VODY, ZOSTAVA AQUAHOME 30-N, S MECHANICKÝM FILTROM EPUR01T I25-50, TESTEROM TVRDOTI VODY A REGENERAČNEJ SOLI.

PZ

PREČERPÁVACIE ZARIADENIE AUTOMATICKÉ KOMPAKTNÉ, PRE ODVOD POISTNÝCH PREPADOV OD ZARIADENÍ, NAPR. WILO DRAIN LIFT TMP 40 , 0,45 kW, IP67

Č ČERPADLO OBEHU OHRIATEJ PITNEJ VODY WILO STAR Z 25

EX EXPANZNÁ NÁDOBA PRE PITNÚ VODU S KPL PRIPOJOVACOU SADOU, NAPR. VIESMANN Č. 7179 423

PRED ZAHÁJENÍM PRÁČ PREVERIŤ VŠETKY POLOHY A PREMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY A PRÁČE PRIZPÔSOBIŤ ZISTENÉMU SKUTOČNÉMU STAVU

POTRUBNÉ ROZVODY Z RÚR VIACVRSTVOVÝCH TYPU ALPEX DUO, S MOSADZ. NÁSUVNÝMI SPOJKAMI S LISOVANÝMI SPOJMI, IZOLÁCIA NÁVLEKOVÝMI DIELMI Z PENOVÉHO PE 15 mm PRE ST.V. A 30 mm PRE T.V. A CT.V.

Handwritten signature

H.I.P. :	Ing. arch. Jaroslav Košnar	PROJEKTY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ Jaroslav FABIAN Dvorská cesta č.8 N.Žánky tel.: 035 6400 340
ZODP. PROJ. :	Jaroslav FABIAN	
VYPRACOVAL :	Jaroslav FABIAN	
Č. ZAKAZKY :	0X062017	
investor :	UVTOS Nitra	
Miesto stavby :	Č.p. 2074/1; NITRA - CHRENOVÁ	
AKCIA : Modernizácia objektu č.11 prevádzková budova v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová		
ČASŤ :	ZDRAVOTECHNIKA	
VÝKR. :	Schéma č.2 M 1 : 50	
FORMÁT :	3 A4	STUPEŇ : PpSP
DÁTUM :	jún 2017	MERITKO : 1 : 50
		ZT 03
Tento dokument je duševným vlastníctvom autora : proTECH-Jaroslav FABIAN. Bez jeho písomného súhlasu je rozširovanie, kopírovanie a ďalšie publikovanie trestné podľa § 21, odsek d.) zákona č. 383/1997 Z.z.		

design by : ACDLT 2009 N° 348-83966182