



OBEC LETANOVCE, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

IČO: 00329304, DIČ: 2020717743

PRE VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV

Letanovce, 24.06.2017

VEC:

„Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce“ – zaslanie vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a v súlade s § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám zasielame vysvetlenie súťažných podkladov pre predmet zákazky **„Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia obce Letanovce“**. Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 109/2017 zo dňa 02.06.2017 pod zn. 7815 – WYS.

Otázky:

1. Na základe vysvetlenia č.2, odpoveď na otázku č.1, uvádzate počty svietidiel, ktoré sa nezhodujú s počtom navrhovaného stavu prílohy č.4 súťažných podkladov. Prosíme o úpravu schémy navrhovaného stavu, na základe ktorej sa bude robiť obhliadka.
2. Na základe vysvetlenia č.2, odpoveď na otázku č.1, prosíme o jasné definovanie, ktoré svietidlá podliehajú platbe za elektrickú energiu a na aký čas, a ktoré svietidlá podliehajú údržbe a na aký čas.
3. Na základe vysvetlenia č.2, odpoveď na otázku č.2 "výmena: Svietidlá na 10ks oceľových podperných bodoch, vrátane kabeláže – multifunkčné ihrisko - 20ks, svetelný tok svietidla, min 100 lm/W pre 1 ks svietidla, dokopy min 200 lx resp. 200 lm/W pre jeden podperný bod" Prosíme o úpravu požiadaviek, keďže sa hodnoty udávané v lx a lm/W nesčítavajú a dávajú tak nepravdivý a skreslený údaj. Ďalej prosíme o vysvetlenie požadovanej hodnoty 200 lx na reflektorové svietidlá, táto hodnota neprislúcha vlastnosti svietidla, skôr osvetľovanému povrchu. Predpokladáme tak, že hodnota 200 lx bola myslená ako 200 W a hodnota 100 lx v súťažných podkladoch ako 100 W.
4. Po uzavretí zmluvy sa musia ukončiť práce do 4 mesiacov?
5. Nikde v súťažných podkladoch sa nehovorilo o tom či požadujete kat.listy na (svietidlá, výložníky, stožiare....) prosíme o objasnenie

Odpovede:

1. Odpoveď na otázku č. 1, opravuje počet svietidiel navrhovaného stavu:

Komunikácie a cesty:

výmena: svietidlá na 101ks betónových podperných bodoch nízkonapäťovej siete – 101 ks svietidiel

doplnenie: svietidlá na 89 ks betónových podperných bodoch nízkonapäťovej siete – 89 ks svietidiel
svietidlá na 2 ks betónových podperných bodoch siete ver. osvetlenia – 2 ks svietidiel

celkovo 192 ks svietidiel na betónových podperných bodoch.

Kostol:

výmena: reflektory na 2 ks betónových podperných bodoch nízkonapäťovej siete – 2 ks reflektorov

celkovo 2 ks reflektorov na betónových podperných bodoch.

Areál základnej školy:

výmena: 3 ks svietidiel a 3 ks oceľových podperných bodov, vrátane kabeláže – areál základnej školy

doplnenie: 2 ks svietidiel a 2 ks oceľových podperných bodov, vrátane kabeláže – areál základnej školy

Celkovo 5 ks svietidiel na oceľových podperných bodoch.

Multifunkčné ihrisko:

výmena: Svietidlá na 10ks oceľových podperných bodoch, vrátane kabeláže – multifunkčné ihrisko - 20 ks, svetelný tok svietidla, min 100 lm/W pre 1 ks svietidla.

Celkovo 20 ks svietidiel na oceľových podperných bodoch.

Vianočná výzdoba: obec má vlastnú Vianočnú výzdobu, ktorú požaduje v osadiť na podperné body a zásobovať el. energiou v čase od 1.12 do 31.1., následne demontovať, aby nedošlo k jej poškodeniu počas ostatných 10 mesiacov v roku. Vianočná výzdoba v počte 20 ks, spotreba elektrickej energie cca. 30 W/ks.

2. Odpoveď na otázku č. 2

Platbe za elektrickú energiu podliehajú všetky svietidlá verejného osvetlenia v obci: t.j. 192 kusov svietidiel na betónových podperných bodoch, 2 ks reflektorov. Platby za elektrinu by mali podliehať poskytovateľovi služby.

Svietidlá v areáli školy a na multifunkčnom ihrisku budú regulované prevádzkovateľom (základná škola, resp. obec). Platby za elektrinu budú podliehať prevádzkovateľovi (obci, resp. základnej škole).

3. Odpoveď na otázku č. 3:

Min. svetelný tok 1 ks svietidla na oceľovom podpernom bode multifunkčného ihriska = 100 lm/W

4. Odpoveď na otázku č. 4

Podľa čl. 3.3 Návrhu zmluvy: „Poskytovateľ sa zaväzuje uviesť do prevádzky sústavu osvetlenia najneskôr do štyroch mesiacov od právoplatnosti úradných rozhodnutí potrebných pre realizáciu nevyhnutných technických opatrení potrebných pre zriadenie a poskytovanie Služby, najneskôr však do pätnástich mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.“

T.j.: v prípade potreby územného, či stavebného konania je to 4 mesiace od vydania právoplatných rozhodnutí na danú stavbu. V prípade, ak sa nepožaduje k danej stavbe územné, či stavebné konanie, je to lehota do 15 mesiacov od uzavretia zmluvy.

5. Odpoveď na otázku č. 5

Pre výložníky a stožiare nie je potrebné požadovať katalógový list materiálu, stačí ak bude názov a typ výrobku zapísaný v prílohe č.1 zmluvy a ak je možná jeho dostupnosť na internetovej stránke výrobcu. Pokiaľ dostupnosť na internetovej stránke výrobcu nie je, je potrebné doložiť katalógový list výrobku.

S pozdravom

Ing. Mária Pokryvková
kontaktná osoba vo VO