SCHÉMA PRIPOJENIA ZDROJA:

LEGENDA VYKUROVANIA:

ADV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
GK - GULOVÝ VENTIL IVAR
PŠ - ŠROBENIE 4300
VK - VYPOŠŤACÍ VENTIL IVAR
F - FILTER IVAR
VP - VENTIL POISTNÝ-VÝBAVA JEDNOTKY

LEGENDA ZARIADENIA:

TČ - TEPELNÉ ČERPADLO MITSUBISHI Electric ZUBADAN VZDUCH-VODA Qmax=23,0 kW
HJ - HYDROBOX -VNÚTORNÁ JEDNOTKA TEPEL.ČERPADLA MITSUBISHI ECODAN Pel=9kW

EN - EXPANZNÁ TLAKOVÁ NÁDOBA EXPANZOMAT 35/PN3
TEPLOVODNÉ POTRUBIE 50/40°C
POTRUBIE-PRÍPOJKA - Cu 28-iz, SPOJOVANÉ PÁJKOU VEDENÉ V VZDUŠNE, IZOLOVANÉ

- PRI VÝSTAVBE JE MOŽNÉ AJ POUŽIŤ STAVEBNÉ MATERIÁLY EKVIVALENTNÉ ALEBO LEPŠIE AKO NAVRHOVANÉ.

DRUPROJEKT — IPZ. OKRUŽNÁ 33, PREŠOV		
Hlavný projektant: Ing.Grocký Ľubomír	TERMOPROGRES	
Zodpovedný projektant: Ing.Hajduček Július	Ing.JÚLIUS HAJDUČEK PREŠOV	
Okres: PREŠOV	Obec: HRABKOV	
Investor: OBEC HRABKOV	archívne číslo	20170505
Stavba: ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HRABKOVE	dátum 05.2017	VÝKRES ČÍSLO
	formát 2A4	02
	účel PS	
objekt SO 01 ZATEPLENIE BUDOVY Obú	DIEL VYKUROVANIE	
výkres SCHÉMA	mierka /	časť ÚK

DRU 7700W **TERMO 9300W**
45/35st.C **45/35st.C**