



VOĎIČE HLAVNÉHO A DOPLNKOVÉHO OCHRANNÉHO POSPÁJANIA BUDÚ ULOŽENÉ V TRASÁCH NAPÁJACÍCH KÁBLOV ELEKTROINŠTALÁCIE.

**Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41:
čl. 411.3.2- samočinným odpojením napájania a doplnkovým pospájaním (nn)**

☒ Káblový vývod
☒ WIFI anténa
☒ Regulátor rekuperačnej jednotky
☒ Rozvúdoč RH
☐ TEL. PRÍPOJKA

Projektant	DUŠAN KRALOVIČ	Vypracoval	ING. JÁN KRALOVIČ	Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava Dušan Kralovič email: elmont.kralovic@gmail.com tel.: 0903 402 516
Druh projektu	BLESKOZVOD A ELEKTROINŠTÁCIA			formát 4xA4
Druh výkresu	PÔDORYS 1NP – SVETELNÉ OBVODY			dátum 04/2017
Investor	OBEC DOLNÝ LOPAŠOV DOLNÝ LOPAŠOV 79, 922 04 DOLNÝ LOPAŠOV			účel REALIZAČNÝ PROJEKT
Názov a miesto stavby	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOLNÝ LOPAŠOV			parc. číslo 204/1, k.ú. Dolný Lopašov
				č. zakázky 170409
				Mierka 1:100
				Č. výkresu 01