



OZNAČOVANIE ZARIADENÍ



OZNAČOVANIE VETIEV



TABUĽKA MÉDIÍ

OZNAČ.	NÁZOV MÉDIA	PARAMETRE
2.2	PARA	0,6 MPa; 165 °C
2.3	PARA PREHRIATA	3,8 MPa; 445 °C
1.01	KONDENZÁT	3,8 MPa; 105 °C
1.0	KONDENZÁT	0,6 MPa; 100 °C
1.4	VODA ZÁSTREKOVÁ	6,0 MPa; 105 °C
3.4	STLAČENÝ VZDUCH	0,6 MPa; 20 °C

POZNÁMKY

SÚVISIACE VÝKRESY:

DISPOZÍCIA REDUKČNEJ STANICE RS 12

Z2 - 338 P - 002

Zmena	Obsah zmeny		Dátum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Stupeň Projekt pre realizáciu stavby		Číslo zákazky: 328/17				
			06/2017	ING. M. JANOVČÍK	ING. M. JANOVČÍK	
Mierka: - / -	Formát: 2 x A4	Stavba: REKONŠTRUKCIA VONKAJŠÍCH ROZVODOV PARY 0,6 MPa V PRIEMYSELNOM PARKU CHEMES				
S. r. o. <u>MICHALOVCE</u>		Investor: CHEMES, a.s., CHEMLONSKÁ 1, 066 01 HUMENNÉ			Miesto stavby: PRIEMYSELNÝ PARK CHEMES HUMENNÉ	
		Objekt: PS 04 REKONŠTRUKCIA RS č. 12 - 3,8 MPa/0,6 MPa				
		Časť: ČPS 04.1 PREVÁDZKOVÉ POTRUBIE; ČPS 04.2 SRTP				
		Názov výkresu: TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA		Sada č.:	Číslo výkresu: 3 - 341 P - 003	