



LEGENDA TECHNOLOG.ZARIADENÍ

- 3.1 Vetracia jednotka so spätným ziskom tepla typ inVENTer iV14R s výmenníkom, ventilátorom, vnútorným a vonkajším krytom 20W/230V
- 1.1 Podstropná rekuperačná jednotka DUPLEX 620W/230V

LEGENDA EI.ZARIADENÍ

- Spínač 400V/25,IP 20
- Spínač č. 1,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 5,10 A,230 V,IP 20
- Spínač č. 6,10 A,230 V,IP 20
- Svietidlo žiarivkové stropné
- Zásuvka 230V/16A
- Zásuvka dvojité 230V/16A
- Rozvodná krabica

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA
101	ZÁDVERIE OBECNÝ ÚRAD	8,82
102	KANCELÁRIA OÚ	28,35
103	ARCHÍV OÚ	11,02
104	KANCELÁRIA OÚ	12,51
105	HASIČSKÁ ZBRJOJNICA	42,58
106	KLUBOVŇA	30,29
107	ZÁDVERIE	4,51
108	SKLAD	13,71
109	WC	15,51
110	PREDAJŇA	16,97
111	OBCHODNÁ PREVÁDZKA	49,39
112	HERŇA	4,80
113	SKLAD	15,52

Rozvodná sieť : TN - S, 3+N+PE str.50 Hz,230/400V

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke v zmysle STN 33 2000-4-41:

Základná ochrana (ochrana pred dotykom živých častí) :

- izolovaním živých častí čl.412.1
- umiestnením mimo dosah čl.412.4
- zábranami alebo krytmi čl.412.2
- doplnková ochrana s prúdovými chráničmi čl.412.5

Ochrana pri poruche - ochrana samočinným odpojením napájanie čl.413.1

- ochr.použ.zariadení triedy ochrany II resp. rovnocennou izol. čl.413.2 (ochrana pred dotykom)

Vypracoval:	Kreslil :	Zodpov. projektant :	Ing.Vámos Rudolf - REVAN Jarmočná 59,Modrý Kameň č.osv.010- IBB/2003 EZ P A E2	
Ing. Rudolf Vámos	Ing. Rudolf Vámos	Ing. Pavel Ruman		
Investor : Obec Záhorce			Formát :	A4
Stavba : KD A OcD ZÁHORCE - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY			Dátum :	04/2017
			Číslo zákazky :	2/4/2017
Miesto stavby : Obec Záhorce č.173/98			Časť :	Elektroinštalácia
			Mierka:	Číslo výkresu:
Výkresu : Silnoprúdové napájacie rozvody pre ÚK a VZT - 1.NP			1:150	EL 1