



LEGENDA PRÍSTROJOV:

- Spínač jednopólový, ťažení 1; d. Classic
- Prepínač sériový; ťažení 5; d. Classic
- Zásuvka jednonásobná, s ochr.kolkem; d. Classic
- Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolkem; s clonkami; s víčkem; d. Tango
- Prepínač stírlavý; ťažení 6; d. Classic
- Prepínač stírlavý dvojtyp; ťažení 6; d. Classic
- Zásuvka nástenná, 3P+N+PE, 400V, IP44
- Zásuvka nástenná, 3P+N+PE, 400V, IP44
- Pohybový senzor ABB 230V, IP44
- Bodové svetidlo /podľa výberu investora/ Ventilátor, 230V, IP44
- Nástenné svetidlo, 200mm nad podlahou, IP20
- Zásuvka výsuvná
- Elektrický spotrebič, 400V
- Elektrický spotrebič, 230V

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU ARCHITEKTONICÉHO DIELA A PODLEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASŤI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DOUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SÚHLASOM AUTORA!

ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOBNÝM SÚHLASOM AUTORA!

**! v umývacích a sprchovacích priestoroch dodržať min.STN EN 33 2000-7-701**

Projekt pre stavebné povolenie nie je vhodný na realizáciu stavby

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	
Elektroprojektárs, sro	Ing. Peter Topol			
OKRES:		OBEČ:	LEVOČA	
INVESTOR:	Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča, Nám.Š.Klumba 7, 054 28 Levoča			
Modernizácia AB, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, LEVOČA, servisný objekt, ul.M.R.Štefánika č. 10				
Elektroinštalácie				
ZAK.CÍSLO:				25_17
ARCHIVNI CÍSLO				C.VYKRESU
25_17				E2

POZNÁMKY

ROZVODNÁ SIEŤ 3/N/PE AC400/230V 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom el.prúdom v normálnej prevádzke:

- izolovaním živých častí
- krytmi
- samočinným odpojením napájania
- prúdovým chráničom