

Poznámka : podľa nových predpisov, a to § 82 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb tieto prístupové cesty môžeme považovať ako prístupové komunikácie, nakoľko majú trvale voľnú šírku najmenej 3,0 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť minimálne 80 kN.

## **2) Vonkajšie a vnútorné zásahové cesty**

Objekt nemá vybudované vonkajšie ani vnútorné zásahové cesty.

## **G. Umiestnenie ovládacích prvkov plynu, vody, elektrickej energie v objekte**

Objekt je vykurovaný ústredným vykurovaním z výmenníkovej stanice. Objekt má vodovodnú prípojku na verejný vodovod DN 200. Užívaný objekt je chránený bleskozvodnou ochranou v zmysle STN 341390. Elektrická prípojka NN pre objekt bola realizovaná z verejného káblového rozvodu NN. Objekt je pripojený na el. energiu z rozvodnej skrine so samostatným prívodným káblom. Osvetlenie je napájané z podružného rozvádzača cez samostatné istiace prvky.

## **H. Prílohy – grafické znázornenia jednotlivých podlaží objektu**

1. Príloha: Grafická časť objektu ( 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP )