



POZNÁMKA
KRYTINA: POPLASTOVANÝ PLECH, PROFILOVANÝ
OKAPY A ZVODY: POPLASTOVANÝ PLECH
CELKOVÁ PLOCHA KRYTINY: 494,5m2

- VÝPIS MATERIÁLU:**
- | | |
|---------------|--|
| FeZn D 10 mm | Pozinkovaný vodič |
| AlMgSi D 8 mm | Vodič zachytávaci a zvodový |
| SZ | Svoroka skúšobná |
| SFR03 | Svoroka na spojenie kruhových a páskových vodičov |
| JP20 | Zachytávacia tyč pozinkovaná D20 mm, l = 2 m |
| S.01 | Svoroka k zachytávacej tyči |
| DJ1 | Držiak zachytávacej tyče do múra |
| SO | Svoroka okapová |
| SS | Svoroka spojovacia |
| SK | Svoroka krížová |
| SP1 | Svoroka pripojovacia |
| PV/23 UNI | Podperá vedenia AlMgSi s tesniacou podložkou |
| PV/15-1 | Nerezová podperá vedenia |
| | Krabica KUZ -osadenie SZ |
| | Popisný štítok |
| PV 273 019 | Nehorľavý tmel HIL TI |
| PEŠ | Sadra štukatárska |
| | Manžeta 276 056 šeda alebo hnedá 276 057 proti zatiekaniu vody |
| | Výstražné tabuľky z plastu. |

Spoje uzemňovačov a uzemňovacích vodičov v zemi previesť šrubovaním pomocou typových hromozvodových svoriek, pričom na každý spoj požiť dve svorky
Spoje v zemi chrániť protikoroznou ochranou, napríklad asfaltovou zálievkou.
Protikorozna ochrana nesmie ovplyvňovať vodivosť spojov
Uzemnenie previesť podľa STN 33 2000-5-54
Maximálna vzdialenosť vodovorných podpier: 1m
Maximálna vzdialenosť zvislých podpier: 1m
Zvody pri skúšobných svorkách opatřit výstražnými tabuľkami z plastu,
Pozor nebezpečné dotykové a krokové napätie
Počas burky dodržujte odstup 3m od zvodu! Ste v ohrození života
Tabuľky osadiť na viečka krabic všetkých skrytých zvodov a na fasádu nad krabice vo výške 1,8 m nad ÚT
±0.000 = 136.00 B.p.v.

Názov stavby: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU			Stupeň :
a miesto stavby: PRE KOMUNITNÚ (SPOLKOVÚ) ČINNOSŤ			Projekt pre stavebné povolenie
Investor: Obec Suché		Parcela: 100/6, 2843/1, 2843/2	
Architekt stavby: Ing. Arch. Marianna Bošková		ARCH. ATELIER	
Stavebné časť, Stavba stavby: El.elektroinštalácia,bleskozvod		ul. Kpt. Nálepku č.20, Michalovce	
Ing. Vladimír Boško		Ing. Eva Ridošová	
		Helena ŠTAUDNEROVÁ	
Objekt: SO 03- BLESKOZVOD		Diel: BLZ	
		Dátum : 12/2015	
		Mierka : 1:100	
Názov výkresu : BLESKOZVOD		Čís. výkresu :	
		3	