

LEGENDA SVIETIDIEL:

- FL 4170898472 (LED, 1x37W, 230V)
- Linea Panos 19605 (LED, 1x13W, 230V)
- FL 3664857971 (LED, 1x15W, 230V)
- Linea Panos 19610 (LED, 1x50W, 230V)

ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN AC 50Hz, 400V/230V, TN-C
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 1+PEN AC 50Hz, 230V, TN-C

POZNÁMKY: ***V zmysle STN 33 2000-7-701- Zóna 0***

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN IEC 61 140, STN 33 2000-4-41:
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: Ochrana izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, prekážkami, umiestnením mimo dosahu.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: Ochrana samočinným odpojením napájania
Ochrana pred n. d. n. do rekonštrukcie elektrických rozvodov ostáva: Hodnotenie v zmysle STN 34 1010.

SADA:

VYPRACOVAL Mgr. E. Dóczé	ODP.PROJ.PROFESE M. Styaszni	KONTROLOVAL M. Styaszni	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Rajmund Nedeľa	
OKRES: ŽILINA		OBEC: ŽILINA		
INVESTOR: Ministerstvo vnútra SR, ÚOŠS, Pribinova 2, Bratislava				
Okresný úrad, ul. Janka Kráľa 4, Žilina Rekonštrukcia a modernizácia objektu Svetelno – technická štúdia Výmena svietidiel			FORMAT	3xA4
			DATUM	2/2015
			STUPEŇ	P
			MERITKO	1:100
			ZAK.ČISLO: 02/02/2015	
Umelé osvetlenie 4. NP			ARCHÍVNE ČÍSLO 02/02/2015	Č.VÝKRESU E105