



NAPÁJACIA SÚSTAVA: 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S
OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ- IZOLÁCIOU, KRYTOM, ZÁBRANOU
-PRI PORUČE -SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
-DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
PROSTREDIE: NORMÁLNE 3.1.1 PODLA STN 33 0300
DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
IZOLÁCIA : TRIEDA 1
POČET RADOV : 1 (PO 11 MODULOV)

- príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2 - zábrany, kryty.
- príloha B: Prekážky a umiestnenie mimo dosah
- Samočinné odpojenie pri poruche čl.411.3.2

POČET ZÁSUVEK IP 54					POČET IŠTČOV			POČET PRÚDOVÝCH CHRÁNIČOV		POČET ELEKTROMER		Typ
230V	400V PRIEMYSLENÉ	16A	32A		B16/1	C16/3	C32/3	TROJFÁZOVÝ	TROJFÁZOVÝ	5 POLOVÉ	3P+N+E	
DOMOVÉ	4P	5P	4P	5P	ROZPODNIČE IŠTENÉ S CHRÁNIČOMI							
					4		2	1				ROS 11/FH-01
		4			2			1				ROS 11/FH-03
			2					1				ROS 11/FH-05
2		1			1			1				ROS 11/FH-11
2		1			2			1				ROS 11/FH-12
2		2			1			1				ROS 11/FH-14
2		2			1			1				ROS 11/FH-15
4		1			1			1				ROS 11/FH-21
4		2			2			1				ROS 11/FH-22
4		2			2			1				ROS 11/FH-23
6					1			1				ROS 11/FH-24
7					3			1				ROS 11/FH-25
2		1			1			1				ROS 11/FH-31
1		1			1			1				ROS 11/FH-01EM

Typ: ROS 11/FH-21

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	AUTOR PROJEKTU	PROFANEL s.r.o. Trenčianská 1589/4 010 08 ŽILINA ☎ 0910 963 616 ✉ elektronika@profinel.sk
Ing. J. SERAFIN	Ing. J. SERAFIN		
MIESTO STAVBY:	Slovenská Lupča, areál základnej školy parc. č. 84/4		IČO: 46 912 975 IČ DPH: SK02 366 0968
INVESTOR:	Obec Slovenská Lupča		
STAVBA:	REGIONÁLNE FLORBALOVÉ STREDISKO PRE DETI A MLÁDEŽ	DÁTUM	Jun 2017
ZMENA č.	PARC. č. 84/4	STUPEŇ	PSP
Časť	PREDMET VÝKRESU:	ZÁKAZKA č.:	2017/45
ELEKTROINŠTALÁCIA	SCHEMA ZÁSUVKOVEJ SKRINE	MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU: