

PREPOČET ROČNEJ SPOTREBY PLYNU

Stavba: *Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež*
Plynoinštalácia
Miesto stavby: Žilina, parc.č. 84/4
Stupeň PD: Prepočet spotreby zemného plynu.

Uvažované spotrebiče:

1 ks PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN VITODENS 200-W
(12-60kW)

spotreba plynu pre kotol: 6,91 m³/h

6,91 m³/h

spolu spotreba plynu **6,91 m³/h**

1.-Plynový kotol VIESSMANN VITODENS 200-W

Spotreba plynu za rok.....3,8hod x 6,91 m³/hod x 365dní= **9584,17 m³/rok.**

Celková max.ročná spotreba plynuOr= 9584,17 m³/rok