

**Názov zákazky:** Výstavba materskej školy v obci Kuzmice  
**Uverejnenie zákazky:** Vestník VO č. 174/2017 dňa 04.09.2017 oznámenie č. 12558 – WYP

**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – 06.10.2017**

---

Dňa 28.09.2017 a 29.09.2017 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

Podľa § 114 ods. 8 zákona č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ a podľa bodu 10. časti A1 Súťažných podkladov - Vysvetľovanie súťažných podkladov týmto verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

**Otázka č. 1:**

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery vo VV v objekte „SO 02 – Spevnené plochy“, položka č. 6 – „Zmes trávna parková“ – množstvo – 3,485 kg. Máme za to, že táto výmera je pri založení trávnik v objeme 1150 m<sup>2</sup> je nedostatočná.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ (po preskúmaní žiadosti o vysvetlenie oprávnenou osobou vypracovanej PD) opravuje množstvo položky č. 6 pre SO 02- Spevnené plochy. Správne množstvo pri položke č. 6 je 34,85 kg.

**Otázka č. 2:**

V ROZPOČTE SO 01, V POLOŽKÁCH Č.:

137	713	71311-2217	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE STRIEKANÁ HR. DO 30 CM		
		VODOROVNE		720,818	M2
138	MAT	283 1F0432	POLYURETÁNOVÁ PENOVÁ IZOLÁCIA HR. 300		
		MM		735,234	M3

SÚ UVEDENÉ MERNÉ JEDNOTKY M2 A M3, KTORÉ NA UVEDENÉ VÝMERY NESEDIA. ŽIADAME O OPRAVU MERNÝCH JEDNOTIEK.

**Odpoveď č. 2:**

Verejný obstarávateľ (po preskúmaní žiadosti o vysvetlenie oprávnenou osobou vypracovanej PD) k položkám podáva nasledovné vysvetlenie:

Položka 137 – montáž tepelnej izolácie striekana hr. do 30 cm - výmera v M2 je správna,

Položka 138 – polyuretánová penová izolácia hr. 300 mm - výmera v M3 je nesprávna, výmera má byť v M2

**Verejný obstarávateľ v súlade s bodom 10.6 časti A1. súťažných podkladov uverejňuje vysvetlenie vo svojom profile [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk); a zároveň všetkých známych záujemcov „notifikačným emailom“ upovedomí o uverejnení vysvetlenia č. 3**