

Protokol č. 11/2015

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, vypracovaný odbornou komisiou

v Topoľčiankach, dňa 10.4.2015.

Zloženie komisie :

Predseda komisie:	Ing. Miloš Hraška	Projektant elektro
Členovia komisie:	Vladimír Kukla	Technický riaditeľ, Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.

Investor	-	Vinárske závody Topoľčianky s.r.o.
Objekt	-	Vinárske Závody Topoľčianky s.r.o., Zastrešenie technológie a nádrží vedľa starej lisovne, p.č. 2996/1, 2996/4, 2996/9, k.ú. Topoľčianky
Stavba	-	Zastrešenie technológie a nádrží vedľa starej lisovne, p.č. 2996/1, 2996/4, 2996/9, k.ú. Topoľčianky, elektroinštalácia
Miesto	-	Topoľčianky, Cintorínska 31

Podklady pre protokol : Prehliadka objektu, stavebné výkresy, predpisy STN

Základné údaje:

Napäťová sústava:	3+N+PE 230V 50Hz TN-C-S
Inštalovaný príkon :	Pi = 40,0 kW
Koeficient súčasnosti :	ks = 0,5
Max. súčasný príkon:	Pp = 20,0 kW

Stupeň dôlež. dodávky el. energie: **3**
Stupeň elektrizácie objektu: **B**

Popis:

Predmetom posúdenia vonkajších vplyvov je zastrešenie technológie a nádrží vedľa starej lisovne. V danom priestore bude vybudovaná betónová plocha na ktorej bude umiestnené prestrešenie pre kovové nádrže a technologické zariadenia. V nádržiach bude skladovaný rmut. Prestrešenie a jednotlivé nádrže budú medzi sebou vodivo pospojované a pripojené ako náhodné zvodiče na novú zemniacu sústavu (základový zemnič – typ B).

Pod prestrešením bude vybudovaná stavebná elektroinštalácia zásuvková a svetelná. Zároveň sú posudzované vonkajšie vplyv pre bleskozvod a uzemnenie.

Rozhodnutie

Na základe STN 33 2000-5-51 a dodaných podkladov určujeme prostredie takto :

Vonkajšie priestory, Bleskozvod a uzemnenie: -AA7, AB7, AC1, AD DÁŽĎ, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Vnútorne priestory pod prístreškom: -AA7, AB7, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Ing. Miloš Hraška
Predseda komisie