

N 1.01-I.

Stavebná výška objektu = 7,37 m

VÝPOČET POŽIARNEHO RIZIKA - pre požiarneho úseku:

N 1.02/N 2-I.

Stavebná výška objektu = 7.37 m

VÝPOČET POŽIARNEHO RIZIKA - pre požiarneho úsek:

N 2.03-I.

Stavebná výška objektu = 7,37 m

Číslo miestn.	MIESTNOSŤ	S m ²	h _s m	So m ²	h _o m	P _n kg.m ⁻²	a _n	položka STN 92 0201-1	P _s kg.m ⁻²	a _s	p kg.m ⁻²	a	n	k	b	c	P _v kg.m ⁻²	OSOBY	položka STN 92 0241	pôd.plocha na 1 osobu
2.02	Chodba	14,15	3	2,4	2	5,0	0,80	1.10.	2,00	0,9								0	čl.2.3b)	
2.10	Skoliaca miestnosť	54,10	3	12	2	35,0	0,90	2.2	5,00	0,9								18	2.2.3	3
2.11	Klubová miestnosť	35,80	3	7,2	2	30,0	1,10	3.6	5,00	0,9								18	3.2.3	2
2.12	Kancelária	12,50	3	4,8	2	40,0	1,00	1.1	5,00	0,9								1	1.1.1	10
2.13	Dielňa	11,68	3	2,4	2	30,0	0,80	8.4a)	5,00	0,9								4	2.2.3	3
2.14	Sklad, kotelňa do 50 kW	12,07	3	2,4	2	75,0	1,00	2.6	5,00	0,9								0	čl.2.3b)	
SÚČET		140,30	3	31,2	2	34,17	0,95		4,7	0,9	38,87	0,94	0,182	0,2167	0,69	1	25,21	Σ OSOBY 41		
I.SPB																				