


## NAPOJENIE RADIÁTOROV:



H 3000 - PRÍPAJACIA ARMATÚRA - PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESÁ R<sub>p</sub> 1/2 PRESUVNOU MATICOU.  
PRIPOJENIE RÚRKY VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4 S UZATVÁRANÍM A VYPÚŠŤANÍM,  
THM30 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA S PRIPOJOVACÍM ZÁVITOM M 30x1,5 - NA VK RADIÁTORY  
K2006 - REGULAČNÝ VENTIL INTEGROVANÝ V RADIÁTORE  
P - PRECHODKA NA OCEĽOVÚ RÚRU 3/4 PRE RÚRKY, G 3/4 S KUŽELOVÝM TESNENÍM  
GK - GUŤOVÝ KOHÚT S PÁKOVÝM OVLÁDANÍM PRED REGULAČNÝM VENTILOM,

## LEGENDA:

- DN 20 DIMENZIA SMEROM NA NASLEDUJÚCE PODLAŽIE
- OZNAČENIE STUPAČKY
- DIMENZIA SMEROM NA PREDCHADZAJÚCE PODLAŽIE
- ROZVOD UK - RADIÁTORY 65/50 °C:
- PRÍVODNÉ POTRUBIE HLAVNÉHO ROZVODU, OCEĽ, D15,20,25,32,40, 50
- VRÁTNE POTRUBIE HLAVNÉHO ROZVODU, OCEĽ, D16,20,26,32,40, 50
- REDUKCIA

## POZNÁMKA

VŠETKY RADIÁTORY MUSIA BYŤ VYBAVENÉ ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM. VŠETKY ROZVODY SÚ Z OCEĽE A SÚ VEDENÉ POD STROPOM A V STENE

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESĽOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA JEDNU STAVBU!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL. JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNÉ PODLA PLATNÝCH ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY SPRÁVY CINTORÍNA V MESTE SPIŠSKÉ PODHRADIE		Číslo Parcely: 302/2	Súpisné číslo: 459
INVESTOR / OBJEDNÁVATEĽ:		Kraj: Prešovský, Okres: Levoča, k.ú. Sp. Podhradie	
Mesto Spišské Podhradie, Mariánske Námestie 37, Spišské Podhradie		ODTLAČOK AUTORIZAČNEJ PEČIATKY	
VYPRACOVAL: AIP projekt s.r.o Letná 10, 04011 Košice e-mail: kontakt@aipweb.sk www.aipweb.sk	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. Tel: +421 907 921 130 e-mail: lopusniak@aipweb.sk	PROJEKTANT: Ing. Ján SOVA Tel: +421 902 289 298 e-mail: sova@aipweb.sk	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD.	
PROJEKTANT:		Ing. Ján SOVA	
KRESLIL:		Ing. Ján SOVA	
ČASŤ / PROFESIA:	STAVEBNO - ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE	MIERKA:	1:100
STAVEBNÉ OBJEKTY:	SO.01 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - BUDOVA SPRÁVY CINTORÍNA	FORMÁT:	3 x A4
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE	DÁTUM:	5/2017
OBSAH DOKUMENTU: PÔDORYS 1.PP - VYKUROVANIE		Č. VÝKRESU D1.03.V01	PARÉ 1 2 3 4 5 6 7 8