



REZ KÁBELOVOU RYHOU
VOLNÝ TERÉN




REZ KÁBELOVOU RYHOU
KRIŽOVANIE S VODOVODOM




POZNÁMKA : PRE SÚBEH NN KÁBLA S VODOVODOM
MUSÍ BYŤ MIN. VZDIALENOSŤ 40CM (STN736005)

KRIŽOVANIE S PLYNOM




POZNÁMKA : PRE SÚBEH NN KÁBLA S PLYNOM STL
MUSÍ BYŤ MIN. VZDIALENOSŤ 100CM (STN736005)

KRIŽOVANIE S KANÁLOM



POZNÁMKA : PRE SÚBEH NN KÁBLA S KANÁLOM
MUSÍ BYŤ MIN. VZDIALENOSŤ 50CM (STN736005)

SADA Č.:

AUTOR:	ZODPOVENÝ PROJEKTANT:	<div><p>ELIPRO s.r.o. Vajanského 12, 080 01 Prešov 0908 363 309, elipro@elipro.sk</p></div>	
Ing. Rastislav Žigraj	Ing. Rastislav Žigraj		
Ing. Zuzana Žlebčíková			
INVESTOR:	INVESTOR:		
STAVBA:	INTEGROVANÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM, SPEV. PLOCHY, PARKOVISKA PRED ŽEL.STAN. V KROMPACHY		
OBJEKT:	SO04 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY	Č.PROJEKTU:	17031_P
MIESTO:	Parc.č. 70682/11, 51, 52, kú Krompachy	FORMÁT:	1 x A4
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA	DÁTUM:	07/2017
OBSAH VÝKRESU:		STUPEŇ:	SP + RS
REZ KÁBLOVOU RYHOU		MIERKA:	-
		Č.VÝKRESU:	2