



LEGENDA :

- — — — — OCHRANNE POSPOJOVANIE CY6
- ⊗ SVETIDLO STROP,LED IP20,15W,230V
- ⊗ SVETIDLO STROP,LED IP23,15W,230V
- ⊗ SVETIDLO NAST,LED IP43,15W,230V
- ⊗ SVETIDLO NAST, LED IP20,18W,230V
- ⊗ SVETIDLO STROP, LED IP20,2x18W,230V
- ⊗ SVETIDLO STROP, LED IP54,2x18W,230V
- ⊗ SVET,600x600 STR,LED PANEL IP20,36W,230V
- ⊗ SVETIDLO NUDZOVE IP20,9W,1h,230V

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

PÔDORYS PRÍZEMIA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PEN 50Hz 230/400V/TN—C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000—4—41:2007
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :
411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ
B.2 PREKÁŽKY
B.3 UMIESŤENIE MIMO DOSAHU
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)
411.3.1 OCHRANA UZEMNENIM A POSPOJOVANIM
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

Zodp.projektant :Ing.Peter MALIK		Časť :	Stupeň PD :		Názov stavby :	
Autor stavby : Ing.Alena Šogátová		ELEKTRO	STAVEBNÉ		Zníženie energetickej náročnosti	
Vyracoval : Ing.Peter MALIK		Dátum :	POVOLENIE		budovy materskej školy	
Investor : OBEC IMEL		02.2016	Číslo zdk.:		Obsah výkresu :	
Miesto stav.: IMEL ul.Zdravotnícka		Mierka:1:100	015/2016		VÝMENA SVETIDIEL	
					Číslo výkr. :	
					E—002	

- POZNAMKY :**
- 1.VÝMENA POVODNÝCH SVETIDIEL A SVETELNÝCH ZDROJOV ZA NOVE ,LED, SVETIDLA.
 - 2.PROSTREDIA SU URCENE V ZMYSLE NORMY STN33 2000—5—51.
 - 3.V PRÍPADE MONTÁŽE NA HORLAV,PODK.TREBA ICH MONTOVAŤ NA NEHOLAVU BEZHALOGEN,PODLOZKU.
 - 4.INTENZITA OSVETLENIA BOLA URCENA V ZMYSLE NORMY STN EN 12464—1 TABULKA 5.6 POR.č. 6.1—3.
- =V1 ODSAVACI VENTILATOR KUCHYNE 230V.