







## LEGENDA ČIAR

— . — . — POTRUBIE STUDENEJ VODY (SV)- izolované  
 — . — — POTRUBIE CÍRKULÁCIE (C)- izolované  
 — . . — . . POTRUBIE TEPLEJ VODY (TV)- izolované

Poznámka:

- × Rozvody vody sú navrhnuté z nerezových oceľových rúr Viega Sanpress Inox, spájaných lisovanými spojmi
- × Ležaté rozvody vody viesť pod stropom na závesoch s objímkou s prerušeným tepelným mostom
- × Rozvody teplej vody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG príslušných dimenzií a hrúbky podľa prílohy č. 14/2016 Z.z.
- × Rozvody studenej vody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG príslušných dimenzií a hrúbky min.20mm

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	<b>LEDEX - Ing.V. Vlačuška</b> ul. Šumperská 27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šovcová	Ing. N. Šovcová	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	Ponická Lehôtka					
Investor	Obec Poniky, Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky				Zväzok	
Stavba  Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy  Objekt Časť Zdravotechnika					Formát	2xA4
					Dátum	03/2017
					Účel	PSP
					Číslo zákazky	019/2017
Obsah výkresu	Pôdorys 1. NP- vodovod				Mierka 1:75	Číslo výkresu ZT-02