

ROZDELENIE VONKAJŠÍCH VPLYVOV PODĽA STN 33 2000-5-51

Kód		Priestor					
Vonkajší vplyv		vnútorné priestory s normálnym prostredím - chodba, sklad, telocvičňa, šatňa,		vonkajšie osvetlenie			
	Druh prostredia	III		.VI			
AA	Teplota okolia	AA5		AA7			
AB	Atmosferické podmienky	AB5		AB8			
AC	Nadmorská výška	AC1		AC1			
AD	Výskyt vody	AD1		AD2			
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE1		AE1			
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1		AF1			
AG	Mechanické namáhanie-nárazy	AG1		AG1			
AH	Mechanické namáhanie-vibrácie	AH1		AH1			
AK	Výskyt rastlín alebo plesní	AK1		AK1			
AL	Výskyt živočíchov	AL1		AL2			
AM	Elektromagnetické, elektrostatické, ionizujúce pôsobenie	AM1		AM1			
AN	Slnčné žiarenie	AN1		AN3			
AP	Seizmické účinky	AP1		AP1			
AQ	Búrková činnosť	AQ1		AQ3			
AR	Pohyb vzduchu	AR1		AR2			
AS	Vietor	AS1		AS2			
AT	Snehová pokrývka	AT1		AT3			
AU	Námraza	AU1		AU4			
BA	Schopnosť osôb	BA1		BA1			
BB	Odpor tela						
BC	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2		BC2			
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1		BD3			
BE	Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok	BE1		BE1			
CA	Stavebné materiály - steny	CA1		CA1			
	-strecha	CA1		CA1			
CB	Konštrukcia budovy	CB1		CB1			

