


- 1 ČERPADLO GRUNDFOS TP 80-170/4, DN80, 2KS
EXISTUJÚCE PRE VETVU V1-ÚK - OSTÁVAJÚ
- 2 ČERPADLO GRUNDFOS CLM 125-211-4,0, DN125, 1KS
EXISTUJÚCE PRE VETVU V1-ÚK - OSTÁVA
- 3 ČERPADLO SIGMA 80 NTR-85-16-LM, 1KS
EXISTUJÚCE PRE VETVU V2-ÚK - BUDE DEMONTOVANÉ A
NAHRADENÉ
- 4 ČERPADLO GRUNDFOS UPS 50-180 F, DN50, 1KS
EXISTUJÚCE PRE VETVU V3-ÚK - OSTÁVA
- 5 ČERPADLO GRUNDFOS UPS 50-180 F, DN50, 1KS
EXISTUJÚCE PRE OKRUH TÚV V2+V3 - BUDE
DEMONTOVANÉ A NAHRADENÉ
- 6 ČERPADLO GRUNDFOS UPS 40-60/2 F, DN40, 1KS
EXISTUJÚCE PRE OKRUH TÚV V2 - BUDE
DEMONTOVANÉ
- 7 ČERPADLO GRUNDFOS UPS 40-60/2 F, DN40, 1KS
EXISTUJÚCE PRE OKRUH TÚV V3 - BUDE
DEMONTOVANÉ

VETVA V1 - ÚK



IAK U OZNACENÉ ČERPADLA
BUDÚ ZDEMONTOVANÉ
BEZ NÁHRADY

VETŤAVA VZ – ÚK, TÚV

☐

TAĶTO OZNAČENÉ ČĚRPAĶLÁ
BUDŮ ZDEMONŤOVANÉ
A NAHRADENÉ

NOVONA VRHOVANÉ ČERPADLÁ:

- 3** ČERPADLO OBEHOVÉ ÚK, DN50, PN6 1KS
1x230-240V 50Hz, prietok=18,1m3/hod
dopravná výška=9,5 m.v.s.; regulácia otáčok
- 5** ČERPADLO CÍRKULAČNÉ TÚV, DN32, PN10 1KS
1x230-240V 50Hz, prietok=4m3/hod
dopravná výška=9,9 m.v.s.

[illegible]