


# ROZVÁDZAČ R1

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ ISTIACICH PRVKOV : 10kA

Pi=32kW  
Ps=20kW

ROZVÁDZAČ : TYPOVÁ MODULÁRNA ROZVODNICA, POD OMIETKOU, IP 20



**±0,000 = 1. NP**


Projektová dokumentácia slúži ako  
podklad pre stavebné povolenie

Tento výkres je originál a jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa  
§21.odst. d) zákona č. 383/1997 Z.z.

Projektová dokumentácia nenahrádza  
výrobnú a dielensku dokumentáciu  
dodávateľa

Vypracoval:	Ing. N. Horváth	Stavba:	<b>ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLIACEHO STREDISKA MESTA STRÁŽSKE</b>		 <b>TERA green s.r.o</b> Orechová 23,085 01 Bardejov telefón: +421 905 873 209 email: astefankoval@gmail.com	
Projektant:	Ing. N. Horváth	Stavebník:	Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske			
		Miesto stavby:	Strážske, č.p. 543/3, k.ú. Strážske		Dátum: 8/2017	Stupeň: DOUP
Zodp.projektant:	Ing. N. Horváth	Objekt:	<b>SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT</b>		Č. Zák.: 8917	Kóty v: mm
		Diel:	ELEKTROINŠTALÁCIA		Formát: 3x A4	Mierka: - - -
H.I.P.:	Ing. A. Štefanková	Obsah:	ROZVÁDZAČ R1		Časť: <b>D</b>	Príl.č.: <b>6</b>

Kopírovanie a akékoľvek zmeny v tejto projektovej dokumentácii je možné realizovať len so súhlasom projektanta stavby!!!!



# ROZVÁDZAČ R1

